

ЖШС
«ЭнергоГазСтройАвтоматика»
Қазақстан Республикасы, 060000
Атырау облысы, Атырау қ.
Нұрсая 73/1, 13 пәтер
+7 776 070 27 13
e-mail: sales.egsa@mail.ru



ТОО
«ЭнергоГазСтройАвтоматика»
Республика Казахстан, 060000
Атырауская область, г.Атырау
Нурсая 73/1 кв 13
+7 776 070 27 13
e-mail: sales.egsa@mail.ru

Дефектный акт №

«15» декабря 2022г.

г.Атырау

Комиссия в составе:

Начальник Сервисного отдела: Кульнев В.Ю.

Техник по наладке: Кульнев А.В.

Представитель Заказчика: РГП «Енбек» составили настоящий дефектный акт в том, что при обследовании оборудования:

ВВ 1300 (1300кВт) «Буран Бойлер» дата выпуска: 07.2019г, заводской номер: №2469

Горелка газовая SOOKOOK.

(модель , заводской номер)

г.Атырау, северная промышленная зона, 66

(адрес установки оборудования, телефон)

В предъявленном оборудовании выявлены следующие дефекты:

При визуальном осмотре данного оборудования модель ВВ 1300 (1300кВт) «Буран Бойлер» с газовой горелкой SOOKOOK, было выявлено:

Течь в жаровых трубах в корпусе котла. При осмотре газовой горелки SOOKOOK было обнаружено попадание воды в горелочное устройство, горелка находится в раскомплектованном виде, отсутствует двигатель горелки, автоматика горелки находится в разобранном виде, отсутствуют некоторые комплектующие автоматики в горелке. Фото отчет прилагается.

Сервисный отдел ТОО «ЭнергоГазСтройАвтоматика» рекомендует заменить данное оборудование в комплекте «котел с горелочным устройством»

Подпись комиссии:

Начальник сервисного отдела: Кульнев В.Ю.

Представитель Заказчика: _____

