Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17465912-1
Сатып алудың атауы:	Еңбек-Жауғашты қазандығын жөндеуге арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87192476-ОИ7
Лоттың атауы :	Белдік
Лоттың сипаттауы:	сыналы, жетекті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Белбеулер профиль 2650
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Алматы облысы, Қапшағай қаласы, Орталық, 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	жетек сына белбеуі; Профиль: С (В); Болжалды ұзындығы: 2650 мм; Бөлім: С (В); Материал: резеңке мата, кордткан немесе кордшнур; Түрі: шексіз жетек сына белбеуі; Есептелген ені: 19 мм; Үлкен негіздің ені: 22 мм; Биіктігі: 14 мм; жабдықтың жетектерінде механикалық энергияны беруге арналған; белдік серпімді болуы керек, жарықтар, стратификация, жыртылу және басқа зақымдар болмауы керек; ГОСТ 1284.1-89 "қалыпты қималардың жетекті сына белдіктері. Бақылаудың негізгі өлшемдері мен әдістері". Стандарт сына белдіктерінің өлшемдері мен бақылау әдістерін, соның ішінде С(В) профилін белгілейді. тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17465912-1
Наименование закупки:	Материалы для ремонта котельной Енбек-Жауғашты
Номер лота:	№ 87192476-ОИ7
Наименование лота:	Ремень
Описание лота:	клиновый, приводный
Дополнительное описание лота:	Ремни профиль С 2650 Енбек-Жауғашты Учреждение №14
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев Алматинская область, г.Капчагай, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ремень приводной клиновой; Профиль: С (В); Расчетная длина: 2650 мм; Сечение: С (В); Материал: резинотканевый, кордтканевый или кордшнуровой; Тип: бесконечный приводной клиновой ремень; Расчетная ширина: 19 мм; Ширина большего основания: 22 мм; Высота: 14 мм; предназначен для передачи механической энергии в приводах оборудования; ремень должен быть эластичным, без трещин, расслоений, надрывов и других повреждений; соответствие ГОСТ 1284.1-89 «Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Основные размеры и методы контроля». Стандарт устанавливает размеры и методы контроля клиновых ремней, включая профиль С(В). товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.