Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17424722-1
Сатып алудың атауы:	Электротехникалық тауарлар (УГ)
Лоттың нөмірі:	№ 82075344-ЗЦП5
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы АВВГнг-LS, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель ВВГ 4х10 (УГ)
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	632800000, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ә. Абай облысы, Семей қаласы, Сеченов көшесі 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	4х10 ВВГ кабелі - мыс тұрғын үймен, оқшаулаумен және өрт қаупі төмен ПВХ қабығымен. Отқа төзімді. * А әрпінің болмауы өткізгіш өзектің мыс екенін білдіреді. В-ПВХ пластикат оқшаулау. Вполивинилхлоридті пластикаттан жасалған қабық. Г-қорғаныс жамылғысының болмауы. Номиналды айнымалы кернеу 0,66 / 1 кВ. өзектер саны: 4 өзек. Көлденең қимасы өлшемі: 10мм2. Күш беретін кабель ВВГ 4*10 - оқшаулауы пластикаттан төмендетілген өрт қауіптілік - қабықша поливинилхлоридті пластикаттан жасалған төмендетілген өрт Ж - болмауы қорғаныш жабындары нг(А) емес таратады жануы кезінде топтық төсеу А санаты бойынша LS - төмен көрсеткіштері түтін және газовыделения жану кезінде және тлении LTх - төмен көрсеткіштері жанатын өнімдердің уыттылық Құрылымы Кабель ВВГнг(А)-LSLTх: Мыс токопроводящая жила (однопроволочная немесе многопроволочная), дөңгелек немесе секторлық нысанын Оқшауланған желі айрықша түсті Оқшаулау – өрт қауіптілігі төмен ПВХ пластикатынан қабық-өрт қауіптілігі төмен ПВХ пластикатынан қолдану саласы ВВГнг(А)-LSLTх кабелі: ВВГнг(А)-LSLTх кабелі номиналды айнымалы кернеуі 0,66 және 1 кВ жиілігі 100 Гц дейінгі немесе тұрақты кернеуі 1,5 кВ дейінгі стационарлық қондырғыларда электр энергиясын беруге және таратуға арналған, өрт кезінде жұмыс қабілеттілігін сақтау. ВВГ 4*10 – Розетка кабелін Тапсырыс берушімен жерге қосу арқылы келісіңіз. Өнім беруші ұсынатын міндетті құжаттардың тізбесі: 1. ҚР СТ IEC 60502-1-2012 стандарттарына сәйкестігі 2. Сәйкестік сертификаты Жеткізу мекенжайы: Абай облысы, Семей қаласы, Сеченов көшесі 1, шаруашылық қоймасы. Жұмыс уақытында 8: 00-ден 17:00-ге дейін

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17424722-1
Наименование закупки:	Электротехнические товары (УГ)
Номер лота:	№ 82075344-ЗЦП5
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка АВВГнг-LS, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель ВВГ 4х10 (УГ)
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	632800000, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А. Область Абай, г.Семей, ул. Сеченова 1
Срок поставки:	в течение 20календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель ВВГ 4х10 - С медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности. Огнестойкий. *отсутствие буквы А означает, что токопроводящая жила – медная. В - изоляция из ПВХ пластиката. В- оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г- отсутствие защитного покрова. Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ. Количество жил: 4 жилы. Сечение размер: 10 мм2. Силовой кабель ВВГ 4*10 - изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности В - оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности Г - отсутствие защитных покровов нг(А) - не распространяет горение при групповой прокладке по категории А LS - низкие показатели дымо и газовыделения при горении и тлении LTх - низкие показатели токсичности продуктов горения Конструкция Кабель ВВГнг(А)-LSLTх: Медная токопроводящая жила (однопроволочная или многопроволочная), круглой или секторной формы Изолированные жилы отличительной расцветки Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности Область применения Кабель ВВГнг(А)-LSLTх: Кабель ВВГнг(А)-LSLTх предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц или при постоянном напряжении до 1,5 кВ, сохраняющие работоспособность при пожаре. Согласовать Кабель ВВГ 4*10 – гнезда с заземлением с заказчиком. Перечень обязательных документов, предоставляемых Поставщиком: 1. Соответствие стандартам СТ РК IEC 60502-1-2012 2. Сертификат соответствия Адрес доставки: область Абай, г. Семей, ул. Сеченова 1, хозяйственный склад. В рабочее время с 8:00 до 17:00