Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17979689-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу (тауарлар тек техникалық сипаттамада көрсетілген сипаттамаға сәйкес қабылданады) ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТАМАЛАРМЕН ТАНЫСЫҢЫЗ!
Лоттың нөмірі:	№ 87376595-ЗЦП5
Лоттың атауы:	Жарықтандыру қалқаны
Лоттың сипаттауы:	үш фазалық ауыспалы тоқты қабылдау және тарату үшін, қоса салынатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ШО-6 тарату(жарықтандыру)қалқаны (Темір,сыртқы) Автоматты ажыратқыштармен (бір полюсті, 1р ажыратқыш сипаттамасы"С", ажырату қабілеті 4,5 кА емес: номиналды ток 25 Ампер-күштік топтар үшін 2 дана,номиналды ток 16 Ампер-жарықтандыру топтары үшін 4 дана, монтаждау үшін аспалы қалқан қабырғаға.Қаңылтыр болат қалыңдығы 0,8-1,0 мм кем емес, өлшемдері оцам мырышталған DIN-рельс-1 дана 6-8 модульге кем емес.Есік металл, соқыр, кілті бар құлыппен жабдықталған.Оқшаулағыштағы нөлдік Шина (N) 1 дана тесіктер саны 6 данадан кем емес. Жерге тұйықтауға арналған нөлдік (PE) Шина 1 дана тесіктер саны 6 данадан кем емес.Есіктегі "найзағай" электр қауіпсіздік белгілері.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	615820100, Түркістан облысы, Төле би ауданы, Леңгір қ. Айтеке би 21
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа тұрғаннан бастап 10 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ШО-6 тарату(жарықтандыру)қалқаны (Темір,сыртқы) Автоматты ажыратқыштармен (бір полюсті, 1р ажыратқыш сипаттамасы"С", ажырату қабілеті 4,5 кА емес: номиналды ток 25 Ампер-күштік топтар үшін 2 дана,номиналды ток 16 Ампер-жарықтандыру топтары үшін 4 дана, монтаждау үшін аспалы қалқан қабырғаға.Қаңылтыр болат қалыңдығы 0,8-1,0 мм кем емес, өлшемдері оцам мырышталған DIN-рельс-1 дана 6-8 модульге кем емес.Есік металл, соқыр, кілті бар құлыппен жабдықталған.Оқшаулағыштағы нөлдік Шина (N) 1 дана тесіктер саны 6 данадан кем емес. Жерге тұйықтауға арналған нөлдік (PE) Шина 1 дана тесіктер саны 6 данадан кем емес.Есіктегі "найзағай" электр қауіпсіздік белгілері.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17979689-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственного товара (товары применяется только в соответствии с описанием, указанным в технических характеристиках) Ознакомьтесь с техничсескими характеристиками
Номер лота:	№ 87376595-ЗЦП5
Наименование лота:	Щит освещения
Описание лота:	для приёма и распределения электрической энергии трёхфазного переменного тока, встраиваемый
Дополнительное описание лота:	Щиток распределительный(освещения)ШО-6 (железный,наружный) в сборе с автоматическими выключателями(однополюсные,1Р характеристика расцепления «С»,отключающая способность не 4,5 кА:номинальный ток 25 Ампера-2 шт для силовых групп,номиналный ток 16 Ампера-4 шт для групп освещения,Щит навесной для монтажа на стену.Листовая сталь толщина не менее 0,8-1,0 мм,размеры компактные оцинкованная DIN- рейка-1 шт не менее на 6-8 модулей.Дверца металлическая,глухая,оборудованная замком с ключом.Шина нулевая (N) на изоляторе 1 шт количество отверстий не менее 6 штук. Шина нулевая (PE) на заземления 1 шт количество отверстий не менее 6 штук.Знаки электробезопасности «МОЛНИЯ» на дверце.
Количество:	1
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	615820100, Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер Айтеке би 21
Срок поставки:	в течение 10 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Щиток распределительный(освещения)ШО-6 (железный,наружный) в сборе с автоматическими выключателями(однополюсные,1Р характеристика расцепления «С»,отключающая способность не 4,5 кА:номинальный ток 25 Ампера-2 шт для силовых групп,номиналный ток 16 Ампера-4 шт для групп освещения,Щит навесной для монтажа на стену.Листовая сталь толщина не менее 0,8-1,0 мм,размеры компактные оцинкованная DIN- рейка-1 шт не менее на 6-8 модулей.Дверца металлическая,глухая,оборудованная замком с ключом.Шина нулевая (N) на изоляторе 1 шт количество отверстий не менее 6 штук. Шина нулевая (PE) на заземления 1 шт количество отверстий не менее 6 штук.Знаки электробезопасности «МОЛНИЯ» на дверце.