Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17880020-1
Сатып алудың атауы:	Алматы қаласы бойынша 5571 ә/б құрылыс материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88412367-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ғимарат фасадына орнатуға арналған болат кабель каналы, алынбалы қақпақпен жабық типте, өлшемдері кемінде 100*100*2000 мм, қалыңдығы кемінде 1,2 мм, ГОСТ 61084-2007
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Гоголь көшесі, 139/15, ҚР Ұлттық ұланының "5571 әскери бөлімі" РММ, БСН 990 440 006 826, сот. 8 708 951 40 94
Жеткізу мерзімі:	Шарт заңды күшіне енген сәттен бастап 17 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ғимарат фасадына орнатуға арналған болат кабель каналы, алынбалы қақпақпен жабық типте, өлшемдері кемінде 100*100*2000 мм, қалыңдығы кемінде 1,2 мм, ГОСТ 61084-2007

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17880020-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов, для воинской части 5571 г. Алматы
Номер лота:	№ 88412367-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель-канал
Описание лота:	стальной
Дополнительное описание лота:	(5571 КЭС) Кабель канал стальной для установки на фасаде здания, закрытого типа со съемной крышкой размеры не менее 100*100*2000 мм толщиной не менее 1,2 мм ГОСТ 61084-2007 "
Количество:	150
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Гоголя, 139/15, РГУ "Воинская часть 5571" Национальной гвардий РК,БИН 990 440 006 826, сот. 8 708 951 40 94
Срок поставки:	В течение 17 календарных дней с момента вступления договора в законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	(5571 КЭС) Кабель канал стальной для установки на фасаде здания, закрытого типа со съемной крышкой размеры не менее 100*100*2000 мм толщиной не менее 1,2 мм ГОСТ 61084-2007 "