«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника ДП
Актюбинской области
подполковник полиции
_____ Фазкуллин Р.Р.
«_17_» _____ 2026 г.

Технические требования
технического помещения для размещения телекоммуникационного и приемо-передающего оборудования ДП Актюбинской области

Требования к Поставщику на техническое помещение для размещения телекоммуникационного и приемо-передающего оборудования:

1. Для размещения телекоммуникационного оборудования Поставщик предоставляет техническое помещение с площадью не менее 43 кв.м. на высоте не менее 40 метров над уровнем земли, со стабилизированным электропитанием 220В, с системой охлаждения воздуха, иметь прямую видимость с крыши сооружения до крыши административного здания ОП Хромтауского района по адресу ул.Абая д.10, т.е. имеет возможность прямой видимости азимуты направления 41^0, 135^0, 225^0, ограниченный доступ в арендуемое техническое помещение и сооружение *(производить только по согласованию с заказчиком)*.
2. Для размещения приемо-передающего оборудования и антенно-фидерных устройств Поставщик предоставляет антенно-мачтовое сооружение. Конструкция сооружения должна позволять для размещения на высоте не менее 40 метров антенно-мачтового устройства и приемо-передающего оборудования и располагаться на самой высокой точке в г.Хромтау в радиусе – ул.Алипова, ул.Болашак и ул.Куразовой.
3. Сооружение должно иметь металлоконструкционное основание с установленными металлическими закладными, необходимыми для монтирования мачт и приемно-передающее оборудование.
4. В стоимость арендной платы включают в себя хранение оборудования и услугу электроэнергии.
5. Срок оказания услуг: с момента заключение договора до 31 декабря 2026 года.

Заместитель начальника УЦИИ ДП
подполковник полиции **Балтасов Б.Н.**

«БЕКІТЕМІН»
Ақтөбе облысы ПД
бастығының орынбасары
полиция подполковникгі
_____ Фазкуллин Р.Р.
2026 ж. «__» _____

Ақтөбе облысы ПД телекоммуникациялық және қабылдау-беру жабдығын орналастыру үшін техникалық үй-жайдың техникалық талаптары

Телекоммуникациялық және қабылдап-тарату жабдығын орналастыруға арналған техникалық үй-жайды жеткізушіге қойылатын талаптар:

1. Телекоммуникалық жабдықты орналастыру үшін Жеткізуші ауданы 43 шаршы метрден кем емес,жер деңгейінен кемінде 40 метр биіктікте, тұрақтандырылған 220В электр қуатымен, ауаны салқындату жүйесімен, күзет сигнализациясы, бейнебақылау, ғимараттың шатырынан Хромтау ПБ Абай к-сі 10 үй мекен-жайының төбесіне дейін, яғни 41°,135°,225° бағыттағы азимуттардың тікелей көріну мүмкіндігі бар, жалға алынған техникалық бөлмеге және ғимаратқа кіруге шектеулі болуы тиіс (тек тапсырыс берушінің келісімі бойынша ғана) техникалық бөлмені ұсынады.

2. Қабылдап-тарату жабдығын және антенна-фидерлік құрылғыларды орналастыру үшін жеткізуші антенна-мачталы ғимарат ұсынады. Ғимарат құрылысы антенна-мачталы құрылғысы және қабылдап-тарату жабдығы кемінде 40 метр биіктікте болуы тиіс және Алипова к-сі, Болашақ к-сі, Куразова к-сі радиустарында Хромтау қаласының ең биік нүктесінде орналасуы тиіс.

3. Ғимараттың мачталарды және қабылдап-тарату жабдығын құрастыру үшін қажетті металл салынған металл-конструкциялы негізі болуы тиіс.

4. Жалдау ақысының құнына жабдықтарды сақтау және электр энергиясының қызметі кіреді.

5. Қызмет көрсету мерзімі: келісімшарт жасалған күннен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

ПД ЦЖИБ бастығының орынбасары
полиция подполковникгі **Б. Балтасов**