Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17505823-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | «2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар және олардың құрамдас бөліктерін сатып алу сатып алу» |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81200215-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Жалғастырғыш |
| **Лоттың сипаттауы:** | кабельдік, шеткі, поливинилхлоридті |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Соңғы муфта 120/450 |
| **Саны, көлемі:** | 5 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 61 күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Қағаз оқшаулағышы және жалпы сауыты бар 3-қабатты кәбілдерге арналған соңғы муфта. 12 - муфта 50 Гц жиіліктегі ауыспалы токтың энергия жүйелерінде кернеуі 10 кВ-тан аспайтын кәбілдермен жұмыс істеуге арналған. Кәбіл талсымдарының қимасы кемінде 70 мм2 120 мм2 аспайды. орнатқаннан кейін кабель муфтасының ұзындығы 800 мм. Жиынтықтаушының кәбіл муфтасы тиісті қимасы 70-120 мм2 мыс және алюминий кәбілдеріне арналған 3 бұрандалы ұштығымен. Әрбір ұштықта кәбілде сенімді бекіту үшін екі жыртылатын бұрандасы болады. Муфтада сондай-ақ броні бар кәбілге арналған жерге тұйықтауға арналған арматура болады. АБЛ-10/70-120 мм монтаждау үшін қолданылады. Термоқосылатын муфта. Муфтаны снарядта (ашық ауада) және үй-жайдың ішінде орнатуға жарамды. МЕМСТ 34839-2022 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17505823-1 |
| **Наименование закупки:** | «Приобретение электроматериалов и их комплектующих для АО «Астана-Энергия» на 2026 год» |
| **Номер лота:** | № 81200215-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Муфта |
| **Описание лота:** | кабельная, концевая, поливинилхлоридная |
| **Дополнительное описание лота:** | Муфта концевая 120/450 |
| **Количество:** | 5 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2 |
| **Срок поставки:** | В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 61 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Концевая муфта для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией и общей броней. 12 - муфта предназначена для работы с кабелями на напряжение не мененн 10 кВ в энергосистемах переменного тока с частотой 50 Гц. Сечение жил кабеля не менее 70мм2 не более 120 мм2 . длина кабельной муфты после установки 800мм. Кабельная муфта комплектуеца 3-мя болтовыми наконечниками для медных и алюминиевых кабелей соответствующего сечения 70-120 мм2. Каждый наконечник имеет два срывных болта для надежной фиксации на кабеле. Муфта так же содержит арматуру для непаянного заземления для кабеля с броней. Применяеться для монтажа на АБЛ-10/70-120 мм. Муфта термоусаживаемая. Муфта пригодна для установки снаруже (на открытом воздухе) и внутри помещении. ГОСТ 34839-2022 |