Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17951069-1
Сатып алудың атауы:	ерекшеліктерге сәйкес тұрмыстық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86495110-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, екі полюстік, кернеуі 230 В-тан аз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қалдық ток ажыратқышы (RCCB) VD 1-63 2P 32A 30 мА
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар қаласы, Батурин көшесі, 4/1 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	VD 1-63 қалдық ток ажыратқышы (RCCB), 2 полюсті, 32А, 30мА; номиналды ажырату қабілеті 30; қорғаныс дәрежесі IP20; тұтқа арқылы басқарылады; DIN-рейкаға орнатылады. Бұл – қалдық (дифференциалды) токқа әсер ететін жоғары жылдамдықты қорғаныс ажыратқышы; оның құрамында артық токтан (шамадан тыс токтан) қорғайтын кіріктірілген құрылғы жоқ. Сәйкестік сертификаты қажет; жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісіп алыңыз. GOST 61008-1-2020 стандартына сәйкес келеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17951069-1
Наименование закупки:	закуп хозяйственных товаров, согласно спецификации
Номер лота:	№ 86495110-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, двухполюсный, напряжение менее 230 В
Дополнительное описание лота:	Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД 1-63 2Р 32А 30 мА
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар г.Павлодар, ул.Батурина, строение 4/1
Срок поставки:	По заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД 1-63 2Р 32А 30 мА, отключающая способность 30, класс защиты IP20, тип элемента управления рычажное, Монтаж на DIN-рейку- да, тип элемента управления рычажное, быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков. Наличие сертификата, перед поставкой согласовать с заказчиком. ГОСТ 61008-1-2020