Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17537631-1
Сатып алудың атауы:	СЭ үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87666985-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы АСБ, кернеуі 1 000 В көп
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель АСБ 3*120 мм 10 кВ
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Номиналды айнымалы кернеу: 50 Гц жиіліктегі 10кВ * Сынақ айнымалы кернеуі: 25кв жиілігі 50Гц * Сынақ кезінде ұстау уақыты: 10 мин * 20 °C температурада оқшаулау кедергісі кемінде 200 МОм * км * Ұзақ рұқсат етілген ток жүктемесі: жерде 218 а, ауада 234 А * Құрылыс ұзындығы: 400 м — ден 60% - дан кем емес, 40% - дан артық емес-250 м-ден * Партиядағы шағын өлшегіштер: 50 м-ден 5% - дан аспайды * Өткізгіштердің рұқсат етілген қыздыру температурасы: 60…Қағаз сіңдіру құрамына байланысты 70 °C * Өткізгіштердің максималды қыздыру температурасы: 80…Шамадан тыс жүктеме кезінде 90 °C, қысқа тұйықталу кезінде 200 °C * Минималды иілу радиусы: 15 сыртқы диаметр * Жұмыс температурасының диапазоны: -50…+50 °C * Қызмет ету мерзімі: кемінде 30 жыл. • Номинальное переменное напряжение: 10кВ частотой 50 Гц • Испытательное переменное напряжение: 25кВ частотой 50 Гц • Время выдержки при испытании: 10 мин • Сопротивление изоляции при 20 °C не менее 200 МОм•км • Длительно допустимая токовая нагрузка: 218 А в земле, 234 А на воздухе • Строительная длина: не менее 60% партии по 400 м, не более 40% — по 250 м • Маломеры в партии: не более 5% кусками от 50 м • Допустимая температура нагрева жил: 60…70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки • Максимальная температура нагрева жил: 80…90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ • Минимальный радиус изгиба: 15 наружных диаметров • Диапазон рабочих температур: −50…+50 °C • Срок службы: не менее 30 лет. ГОСТ 18410-73. 2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады. Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17537631-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для СЭ
Номер лота:	№ 87666985-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка АСБ, напряжение более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель АСБ 3*120 мм 10 кВ
Количество:	150
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Номинальное переменное напряжение: 10кВ частотой 50 Гц • Испытательное переменное напряжение: 25кВ частотой 50 Гц • Время выдержки при испытании: 10 мин • Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 200 МОм•км • Длительно допустимая токовая нагрузка: 218 А в земле, 234 А на воздухе • Строительная длина: не менее 60% партии по 400 м, не более 40% — по 250 м • Маломеры в партии: не более 5% кусками от 50 м • Допустимая температура нагрева жил: 60…70 °С в зависимости от состава бумажной пропитки • Максимальная температура нагрева жил: 80…90 °С при перегрузке, 200 °С при токе КЗ • Минимальный радиус изгиба: 15 наружных диаметров • Диапазон рабочих температур: −50…+50 °С • Срок службы: не менее 30 лет. • Номинальное переменное напряжение: 10кВ частотой 50 Гц • Испытательное переменное напряжение: 25кВ частотой 50 Гц • Время выдержки при испытании: 10 мин • Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 200 МОм•км • Длительно допустимая токовая нагрузка: 218 А в земле, 234 А на воздухе • Строительная длина: не менее 60% партии по 400 м, не более 40% — по 250 м • Маломеры в партии: не более 5% кусками от 50 м • Допустимая температура нагрева жил: 60…70 °С в зависимости от состава бумажной пропитки • Максимальная температура нагрева жил: 80…90 °С при перегрузке, 200 °С при токе КЗ • Минимальный радиус изгиба: 15 наружных диаметров • Диапазон рабочих температур: −50…+50 °С • Срок службы: не менее 30 лет. ГОСТ 18410-73. Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставки товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей.