Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984559-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение Кабель заземления (Энергосервис)
Лоттың нөмірі:	№ 88671545-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қуатты кабель
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПвВГнг, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Приобретение Кабель заземления ТТР 11х6мм2 (Энергосервис)
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	**Тауардың атауы: Жерге тұйықтау кабелі ТТР 11×6 мм²** **1. Мақсаты:** Электр қондырғыларының, электр қалқандарының, металл конструкциялардың және электр жабдықтарының жерге тұйықтау жүйесін ұйымдастыруға, электр қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған. **2. Техникалық сипаттамалары:** 1. Тауар түрі – жерге тұйықтау кабелі. 2. Кабель маркасы – ТТР 11×6 мм² (өндірушінің таңбалануына сәйкес). 3. Құрылымы – 11 тармақтан немесе өткізгіш элементтен тұратын, әрқайсысының қимасы 6 мм² болатын құрылым (өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес). 4. Өткізгіш материалы – өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес. 5. Кабель электр жабдықтарын, металл корпустарды және конструкцияларды жерге тұйықтау жүйесіне қосуға жарамды болуы тиіс. 6. Кабельдің оқшаулағыш немесе қорғаныш қабаты болса, ол электр монтаждау жұмыстарына жарамды болуы тиіс. 7. Кабельдің сыртқы қабатында механикалық зақымданулар, жарықтар және өзге де ақаулар болмауы тиіс. 8. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық сапада болуы тиіс. 9. Жеткізу кезінде өндірушінің техникалық паспорты немесе сапасын растайтын құжат ұсынылуы тиіс. **3. Тауарды келісу және қабылдау талаптары:** Жеткізуші тауарды жеткізуге дейін кабельдің нақты маркасын, құрылымын, өткізгіш материалын, қимасын және техникалық сипаттамаларын Тапсырыс берушімен алдын ала келісуі тиіс. Қажет болған жағдайда тауардың фотосуретін, техникалық паспортын немесе өндірушінің сипаттамасын ұсынады. Тапсырыс берушімен келісілмеген немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар қабылданбайды. Анықталған ақаулар мен сәйкессіздіктер жеткізушінің есебінен ауыстырылуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984559-1
Наименование закупки:	Приобретение Кабель заземления (Энергосервис)
Номер лота:	№ 88671545-3ЦП1
Наименование лота:	Кабель силовой
Описание лота:	марка ПвВГнг, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Приобретение Кабель заземления ТТР 11х6мм2 (Энергосервис)
Количество:	6
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Срок поставки:	После подписании договора 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	**Наименование товара: Кабель заземления ТТР 11×6 мм²** **1. Назначение:** Предназначен для организации системы заземления электроустановок, электрических щитов, металлических конструкций и электрического оборудования, а также для обеспечения электробезопасности. **2. Технические характеристики:** 1. Вид товара – кабель заземления. 2. Марка кабеля – ТТР 11×6 мм² (в соответствии с маркировкой производителя). 3. Конструкция – 11 жил или токопроводящих элементов сечением по 6 мм² каждый (в соответствии с технической документацией производителя). 4. Материал токопроводящих элементов – согласно технической документации производителя. 5. Кабель должен быть пригоден для подключения электрооборудования, металлических корпусов и конструкций к системе заземления. 6. При наличии изоляционного или защитного покрытия оно должно быть пригодно для электромонтажных работ. 7. На внешней поверхности кабеля не допускаются механические повреждения, трещины и иные дефекты. 8. Товар должен быть новым, ранее не использованным, заводского качества. 9. При поставке должен быть представлен технический паспорт производителя либо документ, подтверждающий качество товара. **3. Требования к согласованию и приемке товара:** До поставки Поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком конкретную марку кабеля, конструкцию, материал токопроводящих элементов, сечение и технические характеристики. При необходимости Поставщик предоставляет фотографию товара, технический паспорт или описание производителя. Товар, не согласованный с Заказчиком либо не соответствующий требованиям технической спецификации, приемке не подлежит. Выявленные дефекты и несоответствия подлежат замене за счет Поставщика.