Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17951659-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Желілік және серверлік жабдықтарды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 82909888-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Қуат беру блогы |
| **Лоттың сипаттауы:** | коммуникациялық шкафтың үздіксіз қоректендіруін қамтамасыз ету үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Тип DIN-рейкаға орнатуға арналған импульстік қоректендіру блогы Номиналды қуаты кемінде 120 Вт Шығу кернеуі 48 В DC Шығу тогы Кемінде 2,5 А Кіру кернеуі 100-240 В AC, 50/60 Гц DIN-рейканы монтаждау TS-35 ПӘК 89% кем емес Қысқа тұйықталудан, шамадан тыс жүктелуден, шамадан тыс кернеуден және қызудан қорғау Салқындату Табиғи ауа салқындату Мақсаты Желілік және телекоммуникациялық жабдықтарды қоректендіру Эквиваленттілік Белгіленгеннен төмен емес сипаттамалары бар эквивалентке рұқсат етіледі |
| **Саны, көлемі:** | 5 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Катаев көш 63 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Тип DIN-рейкаға орнатуға арналған импульстік қоректендіру блогы Номиналды қуаты кемінде 120 Вт Шығу кернеуі 48 В DC Шығу тогы Кемінде 2,5 А Кіру кернеуі 100-240 В AC, 50/60 Гц DIN-рейканы монтаждау TS-35 ПӘК 89% кем емес Қысқа тұйықталудан, шамадан тыс жүктелуден, шамадан тыс кернеуден және қызудан қорғау Салқындату Табиғи ауа салқындату Мақсаты Желілік және телекоммуникациялық жабдықтарды қоректендіру Эквиваленттілік Белгіленгеннен төмен емес сипаттамалары бар эквивалентке рұқсат етіледі |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17951659-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение сетевого и серверного оборудования |
| **Номер лота:** | № 82909888-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Блок питания |
| **Описание лота:** | для обеспечения бесперебойного питания коммуникационного шкафа |
| **Дополнительное описание лота:** | Тип Импульсный блок питания для установки на DIN-рейку Номинальная мощность Не менее 120 Вт Выходное напряжение 48 В DC Выходной ток Не менее 2,5 А Входное напряжение 100–240 В AC, 50/60 Гц Монтаж DIN-рейка TS-35 КПД Не менее 89 % Защита От короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева Охлаждение Естественное воздушное охлаждение Назначение Питание сетевого и телекоммуникационного оборудования Эквивалентность Допускается эквивалент с характеристиками не ниже установленных |
| **Количество:** | 5 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул.Катаева 63 |
| **Срок поставки:** | с момента подписания договора в течении 16 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Тип Импульсный блок питания для установки на DIN-рейку Номинальная мощность Не менее 120 Вт Выходное напряжение 48 В DC Выходной ток Не менее 2,5 А Входное напряжение 100–240 В AC, 50/60 Гц Монтаж DIN-рейка TS-35 КПД Не менее 89 % Защита От короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева Охлаждение Естественное воздушное охлаждение Назначение Питание сетевого и телекоммуникационного оборудования Эквивалентность Допускается эквивалент с характеристиками не ниже установленных |