Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17896873-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық ауа баптау жүйелері үшін шығыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87969363-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Жылуоқшаулағыш материал
Лоттың сипаттауы:	көпіршіктелген каучуктан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	D-10 салқындатқышына арналған жылу оқшаулағыш (ИКИ Расходники Астана)
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Абай облысы, Семей қ., Құнанбай көшесі, 35
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жылу оқшаулағыш салқындату жүйесі мен тоңазытқыш жабдығының мыс құбырларын оқшаулауға арналған. Жылу шығынын азайтуға, құбырлардың бетінде конденсаттың пайда болуын болдырмауға, құбырды сыртқы әсерлерден қорғауға және ауа баптау жүйесінің тұрақты пайдаланылуын қамтамасыз етуге тиіс. Тауар түрі: ауа баптағыш құбырларына арналған жылу оқшаулағыш. Мақсаты: ауа баптау, желдету жүйелерінің және тоңазытқыш жабдығының құбырларын жылу оқшаулау. Ішкі диаметрі: D-10 мм. Материал: құбырларды жылумен оқшаулауға арналған жабық ұяшықты құрылымы бар көбіктенген полимерлік материал. Орындау нысаны: жылу оқшаулағыш түтік/жеңі. Түсі: қара немесе қара. Қабырға қалыңдығы: кемінде 6 мм. Материал құрылымы: жабық топорлы, ылғалға төзімді. Жылу өткізгіштігі: төмен, ауа баптағыш құбырларын жылу оқшаулауға жарамды. Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °C-ден +80 °C-ге дейін. Төзімділігі: ылғалдылыққа, конденсатқа, температураның өзгеруіне және монтаждау кезінде механикалық әсерге. Беті: тегіс, жарықсыз, жарықсыз және қабатталмаған. Монтаждау тәсілі: құбырға кигізу немесе кейіннен бекітумен бойлық қимамен монтаждау. Сыйысымдылық: тиісті диаметрдегі салқындату жүйесінің мыс құбырларына сәйкес келуі тиіс. Жеткізу жиынтығы: D-10 кондиционерінің құбырларына арналған жылу оқшаулағыш. Тауар жаңа болуы және пайдалану, ластану, жарылу, деформация және механикалық зақымдану іздерінсіз жеткізілуі тиіс. Материал икемді, ылғалға төзімді, қабатталмаған және құбырға тығыз жанасуын қамтамасыз етуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17896873-1
Наименование закупки:	Государственные закупки расходных материалов для систем климатического кондиционирования
Номер лота:	№ 87969363-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Материал теплоизоляционный
Описание лота:	из вспененного каучука
Дополнительное описание лота:	Теплоизоляция для кондиционера D-10 (ИКИ Расходники Семей)
Количество:	3
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей область Абай, г.Семей ул.Құнанбай, 35
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Теплоизоляция предназначена для изоляции медных трубопроводов систем кондиционирования и холодильного оборудования. Должна снижать теплопотери, предотвращать образование конденсата на поверхности труб, защищать трубопровод от внешних воздействий и обеспечивать стабильную эксплуатацию системы кондиционирования. Тип товара: теплоизоляция для труб кондиционера. Назначение: теплоизоляция трубопроводов систем кондиционирования, вентиляции и холодильного оборудования. Внутренний диаметр: D-10 мм. Материал: вспененный полимерный материал с закрытой ячеистой структурой, предназначенный для теплоизоляции труб. Форма исполнения: трубка/рукав теплоизоляционный. Цвет: черный или темный. Толщина стенки: не менее 6 мм. Структура материала: закрытопористая, влагостойкая. Теплопроводность: низкая, пригодная для теплоизоляции труб кондиционера. Диапазон рабочих температур: не уже от -40 °C до +80 °C. Устойчивость: к влаге, конденсату, перепадам температуры и механическому воздействию при монтаже. Поверхность: ровная, без трещин, разрывов и расслоений. Способ монтажа: надевание на трубопровод либо монтаж с продольным разрезом с последующей фиксацией. Совместимость: должна подходить для медных труб систем кондиционирования соответствующего диаметра. Комплект поставки: теплоизоляция для труб кондиционера D-10. Товар должен быть новый и поставляться без следов эксплуатации, загрязнений, разрывов, деформаций и механических повреждений. Материал должен быть эластичным, влагостойким, без расслоений и обеспечивать плотное прилегание к трубопроводу.