Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17837535-1
Сатып алудың атауы:	Орталыққа арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 87999256-3ЦП7
Лоттың атауы:	Көміртек диоксиді
Лоттың сипаттауы:	газ құрылған, сұрып 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Медициналық көмірқышқыл газы CO2. Медициналық (99,99% тазалық). ГОСТ 8050-85. Техникалық сипаттамалары: техникалық көмірқышқыл газы үшін, әдетте, кем дегенде 99,5%. Цилиндрдегі қысым: 14,7 Мпа, 150 кгс / см2. Сұйық көмірқышқыл газының массасы: 20-25 кг (40 литрлік цилиндр үшін). Цилиндрдің салмағы (бос): ~58,5 кг (45d болаттан жасалған 40 литрлік цилиндр үшін). Цилиндр көлемі: 40 л. көмірқышқыл газының көлемі (қалыпты жағдайда): 12,12 м3 (40 литрлік цилиндр үшін). Тығыздығы: қалыпты жағдайда (1,98 кг/м). Молекулалық салмағы: 44,0095 г / моль. Көмірқышқыл газында денсаулыққа қауіпті концентрацияда зиянды қоспалар болмауы керек. Баллонның сипаттамалары: қаптамаға қойылатын талаптар-баллон: түрі, көлемі (40 л), түсі (қара), таңбалануы (сары "көмірқышқыл газы" жазуы), Шығарылған жылы, сериялық нөмірі, соңғы сынақ күні. Цилиндрде барлық қажетті ақпарат көрсетілуі керек: маркасы, тазалығы, өндірушісі, шығарылған күні, жарамдылық мерзімі, тексеру мерзімі. CO2 бар баллондарды жеткізу жеткізушінің автокөлігімен жүргізіледі. Өндірушіден сапа сертификатының болуы. Жалпы өлшемдері: ұзындығы: 1,37 м (40 литрлік цилиндр үшін).
Саны, көлемі:	375
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. ул. Ткачева 10/3
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (сома өтінімде көрсетілген, өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы / келісімшартпен / электрондық пошта арқылы көрсетілген телефон нөмірі бойынша беріледі) 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медициналық көмірқышқыл газы CO2. Медициналық (99,99% тазалық). ГОСТ 8050-85. Техникалық сипаттамалары: техникалық көмірқышқыл газы үшін, әдетте, кем дегенде 99,5%. Цилиндрдегі қысым: 14,7 Мпа, 150 кгс / см2. Сұйық көмірқышқыл газының массасы: 20-25 кг (40 литрлік цилиндр үшін). Цилиндрдің салмағы (бос): ~58,5 кг (45d болаттан жасалған 40 литрлік цилиндр үшін). Цилиндр көлемі: 40 л. көмірқышқыл газының көлемі (қалыпты жағдайда): 12,12 м3 (40 литрлік цилиндр үшін). Тығыздығы: қалыпты жағдайда (1,98 кг/м). Молекулалық салмағы: 44,0095 г / моль. Көмірқышқыл газында денсаулыққа қауіпті концентрацияда зиянды қоспалар болмауы керек. Баллонның сипаттамалары: қаптамаға қойылатын талаптар-баллон: түрі, көлемі (40 л), түсі (қара), таңбалануы (сары "көмірқышқыл газы" жазуы), Шығарылған жылы, сериялық нөмірі, соңғы сынақ күні. Цилиндрде барлық қажетті ақпарат көрсетілуі керек: маркасы, тазалығы, өндірушісі, шығарылған күні, жарамдылық мерзімі, тексеру мерзімі. CO2 бар баллондарды жеткізу жеткізушінің автокөлігімен жүргізіледі. Өндірушіден сапа сертификатының болуы. Жалпы өлшемдері: ұзындығы: 1,37 м (40 литрлік цилиндр үшін).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17837535-1
Наименование закупки:	Товары для центра
Номер лота:	№ 87999256-3ЦП7
Наименование лота:	Диоксид углерода
Описание лота:	газообразный, сорт 1
Дополнительное описание лота:	Углекислота медицинская CO2. Медицинская (99,99% чистоты). ГОСТ 8050-85. Технические характеристики: для технической углекислоты, как правило, не менее 99,5%. Давление в баллоне: 14,7 Мпа, 150 кгс/см². Масса жидкой углекислоты: 20-25 кг (для 40-литрового баллона). Масса баллона (пустого): ~58,5 кг (для 40-литрового баллона из стали 45Д). Объем баллона: 40 л. Объем газообразной углекислоты (при нормальных условиях): 12,12 м³ (для 40-литрового баллона). Плотность: при нормальных условиях (1,98 кг/м). Молекулярная масса: 44,0095г/моль. Углекислота не должна содержать вредных примесей в концентрациях, опасных для здоровья. Характеристики баллона: Требования к упаковке-баллон: тип, объем (40 л), цвет (черный), маркировка (желтая надпись "углекислота"), год выпуска, серийный номер, дата последнего испытания. На баллоне должна быть указана вся необходимая информация: марка, чистота, производитель, дата производства, срок годности, срок поверки. Доставка баллонов с CO2 производится автотранспортом поставщика. Наличие сертификата качества от производителя. Габаритные размеры: длина: 1,37 м (для 40-литрового баллона).
Количество:	375
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Ткачева 10/3
Срок поставки:	По заявке заказчика (объем указывается в заявке, заявка подается посредством веб-портала государственных закупок/по номеру телефона указанный в договоре/по электронной почте) в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Углекислота медицинская CO2. Медицинская (99,99% чистоты). ГОСТ 8050-85. Технические характеристики: для технической углекислоты, как правило, не менее 99,5%. Давление в баллоне: 14,7 Мпа, 150 кгс/см². Масса жидкой углекислоты: 20-25 кг (для 40-литрового баллона). Масса баллона (пустого): ~58,5 кг (для 40-литрового баллона из стали 45Д). Объем баллона: 40 л. Объем газообразной углекислоты (при нормальных условиях): 12,12 м³ (для 40-литрового баллона). Плотность: при нормальных условиях (1,98 кг/м). Молекулярная масса: 44,0095г/моль. Углекислота не должна содержать вредных примесей в концентрациях, опасных для здоровья. Характеристики баллона: Требования к упаковке-баллон: тип, объем (40 л), цвет (черный), маркировка (желтая надпись "углекислота"), год выпуска, серийный номер, дата последнего испытания. На баллоне должна быть указана вся необходимая информация: марка, чистота, производитель, дата производства, срок годности, срок поверки. Доставка баллонов с CO2 производится автотранспортом поставщика. Наличие сертификата качества от производителя. Габаритные размеры: длина: 1,37 м (для 40-литрового баллона).