Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17912384-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық ауа баптау жүйелері үшін шығыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87269956-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГ-П, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВВГ 5-25 мм2 мыс қуат кабелі (ИКИ Климат Семей)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Құнанбай көшесі, 35
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ВВГ 5 * 25мм2 мыс Қуат кабелі стационарлық электр қондырғыларында, электр қалқандарында, қуат желілерінде, кабельдік трассаларда, техникалық және қызметтік үй-жайларда электр энергиясын беруге және таратуға арналған. Ұзақ мерзімді пайдалану кезінде қосылатын жабдықты сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз етуі тиіс. Өнім түрі: мыс Қуат кабелі. Маркасы/орындалуы: ВВГ немесе ұқсас сипаттамалары бар эквивалент. Мақсаты: электр желілерінде стационарлық төсеу үшін. Тұрғын үй саны: 5. Өткізгіш өзектердің материалы: мыс. Номиналды көлденең қимасы: 25 мм2. Өзектердің дизайны: бір сымды немесе көп сымды мыс өзегі. Өткізгіштерді оқшаулау: поливинилхлоридті пластикат. Кабель қабығы: поливинилхлоридті пластикат. Сауыттың болуы: сауытсыз. Номиналды кернеу: 50 Гц жиіліктегі 0,66 кВ айнымалы токтан кем емес. Қоршаған ортаның Жұмыс температурасы: -50 °C-тан +50 °C-қа дейін емес. Пайдалану кезінде өткізгіштердің максималды рұқсат етілген қыздыру температурасы: кем дегенде +70 °C. Кабельдің бүкіл ұзындығы бойынша зауыттық таңбалануы керек. Өзектердің түстерін сәйкестендіру: өзектердің мақсаты мен электрлік таңбалау талаптарына сәйкес. Кабель кабельдік арналарда, науаларда, құбырларда, электр қалқандарында және үй ішінде төсеу үшін жарамды болуы керек. Жеткізу жинағы: қажетті ұзындықтағы кабель, қажет болған жағдайда зауыттық қаптама / Шығанақ, сапа паспорты немесе бар болса сертификат/ құжаттама. Өнім жаңа болуы керек және пайдалану, жөндеу және механикалық зақымдану іздерінсіз жеткізілуі керек. Кабельдің оқшаулауында және сыртқы қабығында жарықтар, кесулер, қызып кету, деформация және басқа зақымдар болмауы керек. Кабельді таңбалау оқылуы керек. Байланыс нөмірі– 8 777 477 61 49

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17912384-1
Наименование закупки:	Государственные закупки расходных материалов для систем климатического кондиционирования
Номер лота:	№ 87269956-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГ-П, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель силовой медный ВВГ 5-25 мм2 (ИКИ Климат Семей)
Количество:	10
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей ул.Құнанбай, 35
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель силовой медный ВВГ 5*25 мм2 предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках, электрических щитах, силовых линиях, кабельных трассах, технических и служебных помещениях. Должен обеспечивать надежное электропитание подключаемого оборудования при длительной эксплуатации. Тип товара: кабель силовой медный. Марка/исполнение: ВВГ или эквивалент с аналогичными характеристиками. Назначение: для стационарной прокладки в силовых электрических сетях. Количество жил: 5. Материал токопроводящих жил: медь. Номинальное сечение жил: 25 мм2. Конструкция жил: однопроволочная или многопроволочная медная жила. Изоляция жил: поливинилхлоридный пластикат. Оболочка кабеля: поливинилхлоридный пластикат. Наличие брони: без брони. Номинальное напряжение: не менее 0,66 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Рабочая температура окружающей среды: не уже от -50 °С до +50 °С. Максимальная допустимая температура нагрева жил при эксплуатации: не менее +70 °С. Кабель должен иметь заводскую маркировку по всей длине. Цветовая идентификация жил: согласно назначению жил и требованиям электротехнической маркировки. Кабель должен быть пригоден для прокладки в кабельных каналах, лотках, трубах, электрических щитах и внутри помещений. Комплект поставки: кабель требуемой длины, заводская упаковка/бухта при необходимости, паспорт качества или сертификат/документация при наличии. Товар должен быть новый и поставляться без следов эксплуатации, ремонта и механических повреждений. Изоляция и внешняя оболочка кабеля не должны иметь трещин, порезов, следов перегрева, деформации и иных повреждений. Маркировка кабеля должна быть читаемой. Контактный номер – 8 777 477 61 49