Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18032050-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіру жабдықтарын сатып ал
Лоттың нөмірі:	№ 88845330-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	көмірқышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Огнетушитель углекислотный ОУ-5
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	153220100, Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Алға қ. Алға қ., Көкжар к-сі, 6
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	OU-5 үлгісіндегі тасымалды көмірқышқыл газы (CO_2) өрт сөндіргіші: сөндіргіш зат — көмірқышқыл газы (CO_2); заряд массасы — 5 (±0,25) кг; болат баллонның сыйымдылығы — 6,7 л; өрт кластары — B, C және E (кернеуі 10 000 В-қа дейінгі электр қондырғылары); өрт сөндіру қабілеті — кемінде 55B; заттың шығу қашықтығы — кемінде 3 м; заттың шығу ұзақтығы — кемінде 8 с; жұмыс қысымы — 5,88 МПа (+20 °C температурада); жұмыс температурасының диапазоны — -40 °C-тан +50 °C-қа дейін. Құрылғы жаңа, толтырылған және пломбаланған болуы тиіс; жиынтықта шашыратқыш саптама, өндірушінің техникалық паспорты және Еуразиялық экономикалық одақтың (ЕАЭО) 043/2017 техникалық регламентінің талаптарына сәйкестік сертификаты болуы қажет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18032050-1
Наименование закупки:	Приобретение средства пожаротушения
Номер лота:	№ 88845330-ЗЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	углекислотный
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель углекислотный ОУ-5
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	153220100, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга г.Алга, ул. Кокжар, 6
Срок поставки:	в течение 15 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель углекислотный переносной ОУ-5: огнетушащее вещество — двуокись углерода (CO_2), масса заряда — 5 (±0,25) кг, вместимость стального баллона — 6,7 л, классы тушения пожаров — B, C, E (электроустановки под напряжением до 10 000 В), огнетушащая способность — не ниже 55В, длина струи ОТВ — не менее 3 м, продолжительность подачи ОТВ — не менее 8 с, рабочее давление — 5,88 МПа (при +20 °C), диапазон температур эксплуатации — от -40 °C до +50 °C. Изделие должно быть новым, заправленным, опломбированным, укомплектованным раструбом, паспортом завода-изготовителя и сертификатом соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017.