Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17427879-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200074-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Термоотырғыш түтікше
Лоттың сипаттауы:	жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1-ЖЭО үшін 40/20 жанбайтын Термо шөгілетін түтік
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шөгілуге дейінгі диаметрі, 40 мм Шөгілгеннен кейінгі диаметрі 20 мм Шөгу коэффициенті: 2 Материал: полиолефин Оңтайлы шөгу диапазоны: 36–24 мм Үзіліске дейінгі салыстырмалы ұзару, кемінде 300% Түтік түрі: жабысқақ қабатсыз Шөгілгеннен кейінгі қабырға қалыңдығы, 1,1 мм Созылу беріктігі, кемінде 15 МПа Жұмыс кернеуі, (кВ) дейін 0,69 Көлемдік кедергі, 10^{14} Ом/см Диэлектрлік беріктігі 15 кВ/мм кем емес ГОСТ 27905.1-88. Сапа сертификатының болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17427879-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200074-ЗЦП3
Наименование лота:	Трубка термоусаживающаяся
Описание лота:	для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена
Дополнительное описание лота:	Трубка термоусадочная негорючая ТУТ 40/20 для ТЭЦ-1
Количество:	20
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диаметр до усадки, 40мм Диаметр после усадки, 20мм Коэффициент усадки 2 Материал полиолефин Оптимальный диапазон усадки, 36–24мм Относительное удлинение до разрыва, не менее % 300 Тип трубки без клеевого слоя Толщина стенки после усадки, 1,1 мм Прочность на растяжение, не менее Мпа 15 Рабочее напряжение, до (кВ) 0.69 Удельное объемное электрическое сопротивление, 10^{14}Ом/см Электрическая прочность, не менее кВ/мм 15 ГОСТ 27905.1-88.. Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.