Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18021287-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82015795-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Үздіксіз қоректеу көзі
Лоттың сипаттауы:	резервтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	UPS үздіксіз қоректеу көзі
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Балапанов көшесі, 28 үй
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт негізінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама Атауы: SVC V-800-L-LCD үздіксіз қуат көзі Өндіруші: SVC Үлгі (серіктес): V-800-L-LCD 1. Негізгі сипаттамалары 1. UPS түрі: сызықтық интерактивті (Line-Interactive). 2. Корпустың орындалуы: еден, Мұнара. 3. Толық шығыс қуаты: 800 ВА. 4. Белсенді шығыс қуаты: 480 Вт. 5. Қуат коэффициенті: 0,6. 6. Корпустың түсі: қара. 2. Электрлік сипаттамалары 1. Номиналды кіріс кернеуі: 220 В. 2. Шығу кернеуі: 220В ±10%. 3. Кіріс жиілігі: 45-65 Гц. 4. Шығу жиілігі: 50/60 Гц ±0,5 Гц. 5. AVR жұмыс ауқымы: 165-275 в. 6. Booster режимінде AVR жұмыс ауқымы: 138-292 в. 7. Батареядан қуат алуға ауысу уақыты: 3 мс аспайды. 8. Батареядан шыққан кезде шығыс сигналының формасы: қадамдық (жуықталған) синусоид. 9. Автоматты кернеу реттегішінің (AVR) болуы: иә. 3. Қайта зарядталатын батарея 1. Батарея Түрі: қорғасын қышқылы. 2. Батареялар саны: 1 дана. 3. Батарея кернеуі: 12 В. 4. Батарея сыйымдылығы: 9 а•сағ. 5. Батареяны зарядтау уақыты: 6-8 сағат. 6. Батареяны толық зарядсыздандырудан қорғау: қарастырылған. 7. Сыртқы батареяларды қосу мүмкіндігі: қарастырылмаған. 4. Қосқыштар және көрсеткіш 1. Шығу қосқыштары: o 2 × Schuko (CEE 7); o 1 × IEC C13 (Bypass). 2. Кіріс қуат қосқышы: IEC C14. 3. Жұмыс параметрлерін көрсету: алдыңғы панельдегі LCD дисплейі. 5. Қорғаныс мүмкіндіктері және қосымша мүмкіндіктер 1. Қысқа тұйықталудан қорғау. 2. Шамадан тыс жүктемеден қорғау. 3. Қуат қалпына келтірілгеннен кейін автоматты түрде қосу. 4. Үнсіз жұмыс режимі. 5. AVR арқылы кіріс кернеуін тұрақтандыру. 6. Пайдалану шарттары мен өлшемдері 1. Жұмыс температурасы: 0-ден +40 °C-қа дейін. 2. Жұмыс ылғалдылығы: конденсациясыз 10-90%. 3. Корпустың жалпы өлшемдері (W × G × W): 85 × 305 × 141 ММ. 4. Қуат кабелінің ұзындығы: 0,8 м. 5. Қорғау класы: IP20. 7. Жеткізу жинағы 1. SVC V-800-L-LCD-1 үздіксіз қуат көзі дана. 2. 12В / 9а•сағ қайта зарядталатын батарея — 1 дана (құрылғының ішіне орнатылған). 3. Қуат кабелі. 4. Пайдаланушы нұсқаулығы.

	5. Кепілдік құжаты. 8. Жеткізу талаптары 1. Жеткізілетін жабдық жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада болуы керек. 2. Жеткізілетін жабдықтың моделі мен серіктесі SVC V-800-L-LCD сәйкес келуі керек. 3. Жабдық модель дизайнында қарастырылған аккумуляторлық батареямен жабдықталуы керек. 4. Жабдықтың корпусында өндірушінің және модельдің зауыттық таңбасы болуы керек. 5. Жиынтықта тауардың шығу тегін растайтын құжаттар, сондай-ақ егер олар осы тауар үшін міндетті болса, Қазақстан Республикасы мен ЕАЭО заңнамасының талаптарына сәйкестігі туралы құжаттар болуға тиіс. 6. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18021287-1
Наименование закупки:	Приобретение технических материалов
Номер лота:	№ 82015795-3ЦП1
Наименование лота:	Источник бесперебойного питания
Описание лота:	резервный
Дополнительное описание лота:	UPS безперебойное питание
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган улица Балапанова дом 28
Срок поставки:	По условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Наименование: Источник бесперебойного питания SVC V-800-L-LCD Производитель: SVC Модель (партномер): V-800-L-LCD 1. Основные характеристики 1. Тип ИБП: линейно-интерактивный (Line-Interactive). 2. Исполнение корпуса: напольное, Tower. 3. Полная выходная мощность: 800 ВА. 4. Активная выходная мощность: 480 Вт. 5. Коэффициент мощности: 0,6. 6. Цвет корпуса: чёрный. 2. Электрические характеристики 1. Номинальное входное напряжение: 220 В. 2. Выходное напряжение: 220 В ±10%. 3. Входная частота: 45–65 Гц. 4. Выходная частота: 50/60 Гц ±0,5 Гц. 5. Диапазон работы AVR: 165–275 В. 6. Диапазон работы AVR в режиме Booster: 138–292 В. 7. Время переключения на питание от аккумулятора: не более 3 мс. 8. Форма выходного сигнала при работе от аккумулятора: ступенчатая (аппроксимированная) синусоида. 9. Наличие автоматического регулятора напряжения (AVR): да. 3. Аккумуляторная батарея 1. Тип аккумулятора: свинцово-кислотный. 2. Количество аккумуляторов: 1 шт. 3. Напряжение аккумулятора: 12 В. 4. Ёмкость аккумулятора: 9 А•ч. 5. Время зарядки аккумулятора: 6–8 часов. 6. Защита аккумулятора от полного разряда: предусмотрена. 7. Возможность подключения внешних аккумуляторных батарей: не предусмотрена. 4. Разъёмы и индикация 1. Выходные разъёмы: o 2 × Schuko (CEE 7); o 1 × IEC C13 (Bypass). 2. Входной разъём питания: IEC C14. 3. Индикация рабочих параметров: LCD-дисплей на передней панели. 5. Функции защиты и дополнительные возможности 1. Защита от короткого замыкания. 2. Защита от перегрузки. 3. Автоматическое включение после восстановления электропитания. 4. Бесшумный режим работы. 5. Стабилизация входного напряжения посредством AVR. 6. Условия эксплуатации и габариты 1. Рабочая температура: от 0 до +40 °C. 2. Рабочая влажность: 10–90% без конденсации. 3. Габаритные размеры корпуса (Ш × Г × В): 85 × 305 × 141 мм. 4. Длина кабеля питания: 0,8 м. 5. Класс защиты: IP20. 7. Комплект поставки 1. Источник бесперебойного питания SVC V-800-L-LCD — 1 шт. 2. Аккумуляторная батарея 12 В / 9 А•ч — 1 шт. (установлена внутри устройства).

	3. Кабель питания. 4. Руководство пользователя. 5. Гарантийный документ. 8. Требования к поставке 1. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, в заводской упаковке. 2. Модель и партномер поставляемого оборудования должны соответствовать SVC V-800-L-LCD. 3. Оборудование должно быть укомплектовано аккумуляторной батареей, предусмотренной конструкцией модели. 4. На корпусе оборудования должна присутствовать заводская маркировка производителя и модели. 5. В комплекте должны быть документы, подтверждающие происхождение товара, а также документы о соответствии требованиям законодательства Республики Казахстан и ЕАЭС, если они обязательны для данного товара. 6. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.