Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17544024-1
Сатып алудың атауы:	Үздіксіз қоректендіру және газбен жабдықтау көзі үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83379011-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Сақтандырғыш
Лоттың сипаттауы:	балқығыш, номиналды тоғы 32 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Кіріс конденсаторы сүзгі сақтандырғыш GI/GL 10,3X38 32A. Сақтандырғыш индикаторсыз миниатюралық. ақаулар. Номиналды ток кемінде 32 және 33 А аспайды. Тұрақты токтың номиналды кернеуі 1000 В аспайды. Өлшемдері: биіктігі, мм 38-ден аспайды; диаметрі, мм 10,3-тен аспайды. МЕМСТ IEC 60269-6-2013стандартына сәйкес қосылу."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17544024-1
Наименование закупки:	Закуп запасных частей для источника бесперебойного питания и газоснабжения
Номер лота:	№ 83379011-ЗЦП2
Наименование лота:	Предохранитель
Описание лота:	плавкий, номинальный ток 32 А
Дополнительное описание лота:	Входной конденсатор фильтр предохранительFUSE GI/GL 10,3X38 32A
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Входной конденсатор фильтр предохранитель GI/GL 10,3X38 32A. Предохранитель миниатюрный без индикации. неисправностей. Номинальный ток не менее 32 и не более 33 А. Номинальное напряжение постоянного тока не более 1000 В. Размеры: высота, мм не более 38; диаметр, мм не более 10,3. Подключение, согласно стандарту ГОСТ IEC 60269-6-2013