Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17498476-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200332-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Термоотырғыш түтікше
Лоттың сипаттауы:	жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Термошөгінді түтікше d 16мм
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Оқшаулауға және коррозияға қарсы қорғауға арналған байланыстыру, кәбілдерді бандаждау және сымдар. Қолданудың негізгі саласы - оқшаулау ток өткізгіш сымдар. Материал: Полиэтилен Жұмыс температура: -55.. 105 °C Ішкі. диаметрі термоөңдеуге дейін: 16 мм Ішкі. диаметрі: 8 мм Электр беріктігі: 15-18 кВ/мм кем емес МемСТ 17675-87. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17498476-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200332-ЗЦП1
Наименование лота:	Трубка термоусаживающаяся
Описание лота:	для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена
Дополнительное описание лота:	Термоусадочная трубка d 16
Количество:	60
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Предназначена для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов. Основная сфера применения – изоляция токоведущих проводов. Материал: Полиэтилен Рабочая температура: -55..105 °С Внутр. диаметр до термоусадки: 16 мм Внутр. диаметр после термоусадки: 8 мм. Электрическая прочность: не менее 15–18 кВ/мм. ГОСТ 17675-87. Наличие паспорта (сертификата) качества. Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года."