

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17766857-1
Сатып алудың атауы:	Индикация блогы күзет-өрт дабылы жүйелері үшін
Лоттың нөмірі:	№ 87201125-ОИ12
Лоттың атауы:	Индикация блогы
Лоттың сипаттауы:	күзет-өрт дабылы жүйелері үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пернетақтасы бар индикация блогы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ.
Жеткізу мерзімі:	техникалық ерекшелікке сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Типі: пернетақтасы бар индикация блогы; Моделі: Болид С2000 БКИ; Жарық индикациясы: "Орион" ИКЖ бөлімдерінің жай-күйін бейнелеуге арналған 60 екі түсті индикатор; "Орион" ИКЖ-да дабылдар пен жөнсіздіктердің болуын бейнелеуге арналға 7 бір түсті индикатор; Электрондық сәйкестендіргіштерді (ЭС) сыртқы есептегіш: кемінде 1 кіру; Қосылатын есептегіштердің интерфейсі: Dallas Touch Memory; Есептегіштің жарық диодтарын басқару: кемінде 1 жарық диодты; Кіріктірілген дыбыс дабылдағышы; Корпусты ашу датчигі: шағын ауыстырып қосқыш; Коммуникациялық порт ("Орион"ИКЖ-да жұмыс істеу үшін): RS-485, Орион хаттамасы; Блоктың қоректенуі: сыртқы тұрақты ток көзінен; Қоректендіру кернеуі: тұрақты токтың 28,0 В артық емес; Кіріс қоректендірудің саны: кемінде 2; Тұтынатын қуаты: 3 Вт артық емес; Дабыл режимінде тұтынатын ток: 12 В кернеу кезінде 200 мА артық емес; 24 В кернеу кезінде 100 мА артық емес; Кезекшілік режимде тұтынатын ток (барлық индикаторлар қосылған): 12 В кернеу кезінде 50 мА артық емес; 24 В кернеу кезінде 50 мА артық емес; Қоректендіру қосылғаннан кейін жұмыс істеуге дайындық: 2 с артық емес; Салыстырмалы ылғалдық: +25 °С кезінде 98% дейін; Корпустың қорғалу деңгейі: кемінде IP20; Блоктың салмағы: 0.6 кг артық емес; ДК-ге қосу: Интерфейстерді түрлендіргіштің көмегімен RS-485 интерфейсі арқылы; Монтаждау түрі: қабырға сапалы. Шығарылған жылы Шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте емес. Кепілдік мерзімі: күнтізбелік 12 айдан кем емес. ҚР СТ 1236-2004 «Мекен жайлық өрт дабылдау жүйесі. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері». Тауарды жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстан өндірушілері тізілімінде болған жағдайда, тауарды жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 61 күн ішінде. Өнім беруші Тауарды жеткізу орнында Тапсырыс берушінің өкіліне Шарттың 5-тармағының 5.1-тармақшасында көзделген құжаттарды беруге міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17766857-1
Наименование закупки:	Блок индикации для систем охранно-пожарной сигнализации
Номер лота:	№ 87201125-ОИ12
Наименование лота:	Блок индикации
Описание лота:	для систем охранно-пожарной сигнализации
Дополнительное описание лота:	Блок индикации с клавиатурой
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г. Астана
Срок поставки:	в соответствии с технической спецификацией
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип: блок индикации с клавиатурой; Модель: Болид С2000-БКИ; Световая индикация: 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО "Орион"; 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО "Орион"; Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ): не менее 1 вход; Интерфейс подключаемых считывателей: Dallas Touch Memory; Управление светодиодами считывателя: не менее 1 светодиодом; Встроенный звуковой сигнализатор; Датчик вскрытия корпуса: микропереключатель; Коммуникационный порт (для работы в ИСО "Орион"): RS-485, протокол Орион; Питание блока: от внешнего источника постоянного тока; Напряжение питания: не более 28,0 В постоянного тока; Количество вводов питания: не менее 2; Потребляемая мощность: не более 3 Вт; Потребляемый ток в тревожном режиме: не более 200 мА при напряжении 12 В; не более 100 мА при напряжении 24 В. Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены): не более 50 мА при напряжении 12 В; не более 50 мА при напряжении 24 В. Готовность к работе после включения питания: не более 2 с; Относительная влажность: до 98% при +25 °С; Степень защиты корпуса: не менее IP20; Вес блока: не более 0.6 кг; Подключение к ПК: через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов; Тип монтажа: настенный навесной. Год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения Договора. Гарантийный срок: не менее 12 календарных месяцев. СТ РК 1236-2004 «Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний». Срок поставки Товара: в течение 20 календарных дней с даты подписания Договора. В случае нахождения Поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей срок поставки Товара в течение 61 календарных дней с даты подписания Договора. Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в месте поставки Товара документы, предусмотренные подпунктом 5.1 пункта 5 Договора.