Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17499078-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81692548-3ЦП1
Лоттың атауы :	Блок-байланыс
Лоттың сипаттауы:	автоматты ажыратқыштарға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	4А 1НЗ алдыңғы блок контактісі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Қосымша, фронтальды контакт қосымша контактілер санын арттыруға арналған. Контактор бетіне орнатылады және онымен механикалық байланысы бар. Номиналды ток – кемінде 4 А. Айнымалы токтың номиналды кернеуі – кемінде 400 В. Контактілер түрі – 1ЖТ (қалыпты жабық). Габариттік өлшемдері – кемінде 33×10×47 мм. Қосылу түрі – фронтальды. Орнату тәсілі – кірістірмелі. Электрлік қосылу орындалуы – бұрандалы қосылыс. МЕМСТ IEC 60947-5-8-2017."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17499078-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81692548-ЗЦП1
Наименование лота:	Блок-контакт
Описание лота:	для автоматического выключателя
Дополнительное описание лота:	Блок-контакт фронтальный 4А, 1НЗ
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Контакт дополнительный, фронтальный, предназначен для увеличения количества дополнительных контактов. Устанавливается на поверхности контактора и имеет с ним механическую связь. Номинальный ток – не менее 4 А. Номинальное напряжение переменного тока – не менее 400 В. Тип контактов – 1НЗ (нормально закрытый). Габаритные размеры – не менее 33×10×47 мм. Присоединение – фронтальное. Способ монтажа – втычной. Исполнение электрического соединения – винтовое соединение. ГОСТ IEC 60947-5-8-2017."