Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17994557-1
Сатып алудың атауы:	Тұқымбаққа керекті заттар
Лоттың нөмірі:	№ 88626788-ОИ2
Лоттың атауы:	Температура бақылаушысының тақтасы
Лоттың сипаттауы:	хроматограф үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Температура реттегіші
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614630100, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а. Қажымұқан 313
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Контроллер для котла отопления SP-35 Мұздатуға қарсы-иә Антистоп-иә Үрлеу уақыты-0-ден 90 секундқа дейін. Тұтану уақыты - 15-тен 90 минутқа дейін. Түтін газының температура сенсоры-PT-1000 Өлшенетін температура диапазоны 0°C-тан 99°C-қа дейін Температураны реттеу диапазоны 25°C-тан 90°C-қа дейін ЦО сенсорының сымының ұзындығы - 1,2 м Желдеткіш сымының ұзындығы-1,8 м Айналым сорғысының шығысына рұқсат етілген жүктеме-200 Вт Желдеткіш қуатына рұқсат етілген жүктеме-200 Вт Дыбыстық дабыл - иә Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы-95°C-тан төмен Үрлеудегі үзілістер - 1-ден 15 минутқа дейін. Қуат - ~230В/50Гц+/-10% Қуат тұтыну-2 Вт Корпусты қорғау дәрежесі - IP 20 Co сорғысының қосылу температурасы 20°C - тан 80°C-қа дейін Қоршаған ортаның температурасы -10°C - тан 50°C-қа дейін Сөну температурасы-20°C-тан 75°C-қа дейін Сенсордың ыстыққа төзімділігі -10°C-тан 120°C-қа дейін

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17994557-1
Наименование закупки:	Товары, необходимые для питомника
Номер лота:	№ 88626788-ОИ2
Наименование лота:	Плата контроллера температурного
Описание лота:	для хроматографа
Дополнительное описание лота:	температурного контроллера
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614630100, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка Кажымукан 313
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контроллер для котла отопления SP-35 Антизамерзание - да Антистоп - да Время продувок - от 0 до 90 сек. Время розжига - от 15 до 90 мин. Датчик температуры дымовых газов - PT-1000 Диапазон измеряемых температур - от 0°C до 99°C Диапазон регулирования температуры - от 25°C до 90°C Длина провода датчика ЦО - 1,2 м Длина шнура вентилятора - 1,8 м Допустимая нагрузка на выход циркуляционного насоса - 200 Вт Допустимая нагрузка на мощность вентилятора - 200 Вт Звуковая сигнализация - да Относительная влажность воздуха - менее 95°C Перерывы в продувках - от 1 до 15 мин. Питание - ~230В/50Гц+/-10% Потребляемая мощность - 2 Вт Степень защиты корпуса - IP 20 Температура включения насоса ЦО - от 20°C до 80°C Температура окружающей среды - от -10°C до 50°C Температура угасания - от 20°C до 75°C Термостойкость датчика - от -10°C до 120°C