Утверждаю:
Председатель Правления-
Ректор НАО
«Торайгыров университет»
_____ Н. Медетов
«___» _____ 2026 г.

Техническая спецификация

Ремонт кабельных линий: ТП №848 – ПС «Усольская»

№	**Наименование услуги**	**Краткая характеристика**
	Обслуживание КЛ-10 кВ,	Устранение повреждения (прожиг определение места повреждения, согласование земляных работ со всеми коммунальными службами и получением ордера на земляные работы в ЖКХ, испытания кабельной линии с выдачей протокола испытаний кабельных линий 10 киловольт питающих ТП№ 848 . Стоимость устранения одного повреждения не более 600000тг. Срок устранения повреждения 20 календарных дней с момента подачи заявки заказчиком. Оплата производится заказчиком исполнителю по факту выполненных работ в соответствии с актом выполненных работ.

Услуга включает в себя:

1) Акт приема-передачи передаваемого оборудования для технического обслуживания. Заполнение эксплуатационного журнала.

Примечание:

Потенциальный поставщик должец иметь: -квалифицированный персонал с группой допуска по электробезопасности не ниже 4 группы

- лицензию на производство электромонтажных работ 3 категории

Инженер- электрик Жумабеков А.Г

Бекітемін:
Басқарма төрағасы
- ректор
_____Н. Медетов
2026 жылға _____ «____»

Техникалық сипаттама

Кабель желілерін жөндеу: ТП №848 – ПС «Усольская»

№	Қызмет атауы	Қысқаша сипаттама
	КЛ-10 кВ қызмет көрсету,	Зақымдануды жою (күйдіру зақымдану орнын анықтау, жер жұмыстарын келісу барлық коммуналдық қызметтер және жерге ордер алу ТКШ-дағы жұмыстар, сынақтар беру арқылы кабельдік желі сынау хаттамасы) 10 киловольт қуат беретін желілер ТП№ 848 (қажет болған жағдайда). Бір зақымдануды жою құны 600000 теңгеден аспайды. Зақымдануды жою мерзімі 20 күннен бастап күнтізбелік күндер Тапсырыс берушінің өтінім беруі. Төлем Тапсырыс беруші шығарады факті бойынша орындаушыға орындалған жұмыстар актіге сәйкес орындалған жұмыстар

1) Акт приема-передачи передаваемого оборудования для технического обслуживания. Заполнение эксплуатационного журнала.

Примечание:

Потенциальный поставщик должец иметь: -квалифицированный персонал с группой допуска по электробезопасности не ниже 4 группы

- лицензию на производство электромонтажных работ 3 категории

Инженер- электрик Жумабеков А.Г