Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17980755-1
Сатып алудың атауы:	51 мм өрт сөндіру жеңі. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСУДЫ СҰРАЙМЫЗ
Лоттың нөмірі:	№ 82223121-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	51 мм өрт сөндіру жеңі
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы ул. Карпатская, 16
Жеткізу мерзімі:	қазынашылық органдарында шарт тіркелген күннен бастап күнтізбелік 60 күннен аспау
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ішкі номиналды диаметрі 51 мм қысымды өрт жеңдері қалыпты қысымды өрт сөндірудің мобильді құралдарын (РПМ) жарақтандыруға арналған және су мен көбіктүзгіштердің су ерітінділерін беруге пайдаланылады. Қысымды өрт жеңдері «Өрт техникасы. Қысымды өрт жеңдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері» атты ГОСТ 34779-2021 мемлекетаралық стандартының талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс. Техникалық сипаттамалары Қысымды өрт жеңдері ішкі гидрооқшаулағыш қабатпен (резеңке камера немесе полимер материалдардан жасалған камера) және синтетикалық талшықтардан жасалған қаңқамен орындалуы тиіс. Олар қалыпты қысымды өрт сөндірудің мобильді құралдарын (РПМ) жарақтандыруға арналған. Климаттық орындалу түрі бойынша ГОСТ 15150 стандартына сәйкес «УХЛ1» санатына сай болуы тиіс. Қысымды өрт жеңдерінде су ағуын жоюға арналған муфта болуы тиіс. Муфта ұзындығы кемінде 300 мм болатын қысымды өрт жеңінің кесіндісінен жасалып, жеңнің зақымдануы салдарынан су аққан жағдайда оны жедел жою үшін ұқсас типтегі және номиналды диаметрдегі жеңге кигізіледі. Жеңдердің бетінде жарықтар, ісінулер, бөгде қоспалар және жеңдерді дайындау технологиясының немесе оларды тасымалдау және (немесе) сақтау шарттарының бұзылғанын көрсететін басқа да ақаулар болмауы тиіс. Негізгі техникалық параметрлері: Ішкі номиналды диаметрі, кемінде (мм) — 51. Жалғағыш бастиектерсіз жеңнің ұзындығы, кемінде (м) — 20. ұмыс қысымы, кемінде (МПа) — 1,6. Жарылу қысымы, кемінде (МПа) — 3,5. Ұзындығы 1 метр жеңнің массасы, артық емес (кг) — 0,45. Ішкі жабын қабатының қалыңдығы, кемінде (мм) — 0,35. Жеткізілім жиынтығына қойылатын талаптар Жеткізілім жиынтығына мыналар кіруі тиіс: - жеңді сыммен байлау арқылы бекітетін жеңдер үшін байлауға арналған муфталары бар жең және ұзындығы кемінде 300 мм болатын су ағуын жоюға арналған муфта (муфталар); - ГОСТ 2.601 стандартына және мемлекетаралық стандарттың А қосымшасына сәйкес ресімделген формуляр; - шетелде өндірілген жеңдер үшін жүк кедендік декларациясының өндіруші немесе жеткізуші куәландырған көшірмесі (Тапсырыс берушіге жеткізу кезінде); - осы өнім түріне белгіленген міндетті талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттың өндіруші немесе жеткізуші куәландырған көшірмесі (Тапсырыс берушіге жеткізу кезінде); - өндірушінің атауы көрсетілген әрбір жеңнің жеке қаптамасы (жеңнің бірнеше орамына бір ортақ қаптама қолдануға жол беріледі). Таңбалау Жеңнің екі ұшынан да 0,5 метрден аспайтын қашықтықта мынадай мәліметтерді қамтитын таңбалау болуы тиіс: - МК (ИСО 3166) 004–97 стандартына сәйкес өндіруші елдің атауы немесе әріптік коды; - өндірушінің атауы немесе тауар белгісі; - жеңнің шартты белгіленуі; - жеңнің номиналды ұзындығы, м; - дайындалған күні (айы, жылы). Қосымша ретінде жоғарыда көрсетілген таңбалау жеңнің бір ұшынан кемінде

	6 метр қашықтықта қайталануы тиіс. Нақты бұйымға арналған конструкторлық құжаттамаға сәйкес қосымша таңбалауға жол беріледі. Таңбалау жазулардың анық көрінуін және пайдалану мерзімі бойы сақталуын қамтамасыз ететін тәсілмен орындалуы тиіс. Жалғағыш бастиектерге қойылатын талаптар Қысымды өрт жеңдері екі ұшына да байлау арқылы бекітілген ГР-50 жалғағыш бастиектерімен бірге жеткізілуі тиіс. Жалғағыш бастиектер «Өрт техникасы. Өрт сөндіру жабдығы. Өрт сөндіру жалғағыш бастиектері. Өрт қауіпсіздігінің техникалық талаптары. Сынау әдістері» атты ҚР СТ 1711-2007 стандартына сәйкес болуы тиіс. Өрт сөндіру жалғағыш бастиектері ГОСТ 1583 стандартына сәйкес II топтан жоғары емес алюминий қорытпаларынан дайындалуы тиіс. Жалғағыш бастиектер жиынтығына резеңке сақиналарымен бірге жинақталған бастиектер және мемлекеттік және орыс тілдерінде ресімделген техникалық құжаттама (ГОСТ 2.601 стандартына сәйкес паспорт) кіруі тиіс. Техникалық құжаттамада мынадай мәліметтер болуы тиіс: - қолданылу саласы; - бастиектің типі; - шартты өту диаметрі; - ең жоғары жұмыс қысымы, МПа; - массасы, кг; - қызмет ету мерзімі, жыл; - пайдалану, тасымалдау және сақтау жөніндегі нұсқаулық; - өндіруші туралы мәліметтер; - өндірушінің кепілдіктері. Әрбір жалғағыш бастиекке техникалық құжаттамада көзделген орынға мынадай мәліметтерді қамтитын таңбалау түсірілуі тиіс: - өндіруші кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі; - шығарылған жылы; - шартты өту диаметрі; - ең жоғары жұмыс қысымы, МПа. Ілеспе қызметтер 1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері тауарлардың техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін растау мақсатында жеткізушінің қаражаты есебінен техникалық бақылау және (немесе) сынақ жүргізе алады. Жеткізу шарттары 1. Жеткізуші тауарды жеткізу кезінде ұсынылатын өнімге зауыт-өндіруші берген кепілдік міндеттемелерін растайтын құжатты ұсынуы тиіс. 2. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген және көрмелік үлгі болып табылмайтын болуы тиіс. 3. Тауарды қабылдау Тапсырыс беруші немесе оның өкілі тиісті сынақтарды жүргізгеннен кейін ғана жүзеге асырылады. 4. Жеткізу мерзімі шартты қазынашылық органдарында тіркеген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күнді құрайды. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, шарт бойынша жеткізудің ең аз мерзімі 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ шарт мерзімінен аспайды. 5. Тауарды қабылдау кезінде жеткізуші жеткізілетін өнімге, атап айтқанда қысымды өрт жеңдері мен жалғағыш бастиектерге қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенті — ТР ЕАЭО 043/2017 «Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және өрт сөндіру құралдарына қойылатын талаптар» талаптарына сәйкес аккредиттелген сертификаттау органы берген сәйкестік сертификатын (декларациясын) куәландырылған көшірме түрінде ұсынуы тиіс. Сонымен қатар сәйкестік сертификатын беруге негіз болған, аккредиттелген сынақ зертханасы (орталығы) жүргізген зертханалық сынақтар хаттамасы (нәтижелері) куәландырылған көшірме түрінде ұсынылуы тиіс. Сынақтар Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген мемлекеттік, мемлекетаралық және халықаралық стандарттардың талаптарына жеткізілетін өнімнің сәйкестігін растауы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17980755-1
Наименование закупки:	Рукав пожарный 51 мм. ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
Номер лота:	№ 82223121-ЗЦП1
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный
Дополнительное описание лота:	Рукав пожарный 51 мм
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район ул. Карпатская, 16
Срок поставки:	не более 60 календарных дней с даты регистрации договора в органах казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Напорные пожарные рукава с внутренним номинальным диаметром 51 мм предназначены для подачи воды и водных растворов пенообразователей для комплектации мобильных средств пожаротушения (РПМ) нормального давления. Напорные пожарные рукава должны изготовляться в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 34779-2021 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний». Технические характеристики: Должны быть исполнены с внутренним гидроизоляционным слоем (резиновая камера или камера из полимерных материалов) и каркасом из синтетических волокон, для комплектации мобильных средств пожаротушения (РПМ) нормального давления. По виду климатического исполнения должны соответствовать категории «УХЛ1» по ГОСТ 15150. Напорные пожарные рукава должны иметь муфту для устранения течи, который изготавливается из отрезка напорного пожарного рукава длиной не менее 300 мм, надетый на рукав аналогичного типа и номинального диаметра, предназначенный для оперативного устранения течи при повреждении рукава. Поверхность рукавов должна быть без трещин, вздутий, посторонних инородных включений других дефектов, свидетельствующих о нарушении технологии производства рукавов или условий транспортирования и (или) хранения. Номинальный внутренний диаметр, не менее (мм) 51. Длина рукава, без соединительных головок не менее (м) 20. Рабочее давление, не менее (МПа) 1,6. Разрывное давление, не менее (МПа) 3,5. Масса рукава длиной 1 метр, не более (кг) 0,45. Толщина внутреннего слоя покрытия, не менее (мм) 0,35. В комплект поставки должны входить: - рукав с муфтами на навязку (для рукавов с навязкой проволокой) и муфтой (муфтами) для устранения течи длиной не менее 300 мм; - формуляр по ГОСТ 2.601 и приложению А межгосударственного стандарта; - копия грузовой таможенной декларации (для рукавов иностранного происхождения), заверенная изготовителем или поставщиком (при поставке заказчику); - копия документа, подтверждающего соответствие обязательным требованиям, установленным к данному виду продукции, заверенная изготовителем или поставщиком (при поставке заказчику); - индивидуальная упаковка каждого рукава с наименованием производителя (допускается одна общая упаковка на несколько скаток рукава). Маркировка. На расстоянии не более 0,5 м от обоих концов рукава должна быть маркировка, содержащая: - наименование или буквенный код страны изготовления по МК (ИСО 3166) 004— 97; - наименование или товарный знак изготовителя; - условное обозначение рукава; - номинальную длину рукава, м;

	- дату изготовления (месяц, год). Дополнительно на расстоянии не менее 6 м от одного из концов дублируется вышеизложенная маркировка. Допускается дополнительная маркировка в соответствии с КД на конкретное изделие. Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим четкость и сохранность надписей в течение всего срока эксплуатации. Напорные пожарные рукава должны быть поставлены в комплекте с навязанными с обоих концов соединительными головками ГР-50 в соответствии с СТ РК 1711 -2007 «Техника пожарная. Оборудование пожарное. Головки соединительные пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний». Головки соединительные пожарные должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов не выше II группы по ГОСТ 1583. В комплекте соединительных головок должны входить сами головки в сборе с резиновыми кольцами и техническая документация (паспорт по ГОСТ 2.601), выполненная на государственном и русском языках, и содержать следующие сведения: - область применения; - тип головки; - условный проход; - максимальное рабочее давление, МПа; - масса, кг, срок службы, лет; - инструкцию по эксплуатации, транспортированию и хранению; - сведения об изготовителе; - гарантии изготовителя. На каждой соединительной головке в месте, предусмотренном технической документацией, должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные: - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; - год выпуска; - условный проход; - максимальное рабочее давление, МПа. Сопутствующие услуги: 1. Заказчик или его представители могут проводить технический контроль и/ или испытание товаров для подтверждения их соответствия технической спецификации за счет средств поставщика. Условия: 1. Поставщик при поставке должен предоставить подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию, выданное заводом производителем. 2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром. 3. Приемка товара осуществляется только после проведения соответствующих испытаний Заказчиком или его представителем. 4. Срок поставки в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства. В случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет 60 (шестидесяти) календарных дней, но не более срока действия договора. 5. Поставщик на момент приемки товара должен предоставить сертификат соответствия (декларация) (заверенная копия) на поставляемую продукции (на напорные пожарные рукава и соединительные головки) согласно требованиям технического регулирования Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» выданное аккредитованным органом по сертификации и протокол (результаты) лабораторных испытаний (заверенная копия), на основании чего был выдан сертификат соответствия, выполненный аккредитованной испытательной лабораторией (центром) на соответствие поставляемой продукции требованиям государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан.