Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17620850-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87871358-ОИ2
Лоттың атауы :	Жылыту радиаторы
Лоттың сипаттауы:	секциялық, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	230 секция көлеміндегі жиынтықтауыштары бар жылыту тіркелімі. үлкен және өндірістік бөлмелерді жылыту үшін қолданылатын дәнекерленген Тегіс немесе Профильді құбырлардан жасалған берік жылу алмастырғыш. Дизайн су немесе бу айналымына арналған штепсельдері мен байланыстырушы құбырлары бар параллель құбырлар қатарынан тұрады. Жалпы және қосылу өлшемдері: биіктігі 560 мм, ені 75 мм, тереңдігі 80 мм, радиатор материалы-болат-алюминий, түсі ақ, максималды жұмыс қысымы - 25 бар, салқындатқыштың максималды температурасы-110 градус., радиатордың секциялық дизайны, о басу қысымы 35 бар, орталық қашықтық 500 мм., жылу беру Δt = 70°C -180 Вт. Бір регистрде 10 секция бойынша. ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78. Жүк алушы: ҚР ІІМ ҚАЖК "№30 мекеме" РММ. Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Долинка кенті, Садовая көшесі 92.
Саны, көлемі:	230
Өлшем бірлігі:	Секция
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Садовая көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	20 қазанға дейін

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	230 секция көлеміндегі жиынтықтауыштары бар жылыту тіркелімі. үлкен және өндірістік бөлмелерді жылыту үшін қолданылатын дәнекерленген Тегіс немесе Профильді құбырлардан жасалған берік жылу алмастырғыш. Дизайн су немесе бу айналымына арналған штепсельдері мен байланыстырушы құбырлары бар параллель құбырлар қатарынан тұрады. Жалпы және қосылу өлшемдері: биіктігі 560 мм, ені 75 мм, тереңдігі 80 мм, радиатор материалы-болат-алюминий, түсі ақ, максималды жұмыс қысымы - 25 бар, салқындатқыштың максималды температурасы-110 градус., радиатордың секциялық дизайны, о басу қысымы 35 бар, орталық қашықтық 500 мм., жылу беру Δt = 70°C -180 Вт. Бір регистрде 10 секция бойынша. ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78. Жүк алушы: ҚР ІІМ ҚАЖК "№30 мекеме" РММ. Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Долинка кенті, Садовая көшесі 92.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17620850-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 87871358-ОИ2
Наименование лота:	Радиатор отопления
Описание лота:	секционный, стальной
Дополнительное описание лота:	Регистр отопления с комплектующими в количестве 230 секции. прочный теплообменник из соединенных сваркой гладких или профильных труб, который используют для обогрева больших и производственных помещений. Конструкция состоит из параллельных рядов труб с заглушками и соединительными патрубками для циркуляции воды или пара. Габаритные и присоединительные размеры: высота 560 мм., ширина 75 мм., глубина 80 мм., материал радиатора - сталь-алюминий, цвет белый, максимальное рабочее давление 25 бар, максимальная температура теплоносителя 110 град., конструкция радиатора секционная, о прессовочное давление 35 бар, межосевое расстояние 500 мм., теплоотдача Δt = 70°C -180 Вт. В одном регистре по 10 секции. ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78. Грузополучатель: РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК. Карагандинская область, г. Шахтинск, п. Долинка, ул. Садовая 92.
Количество:	230
Единица измерения:	Секция
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка ул. Садовая 92
Срок поставки:	по 20 октября

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Регистр отопления с комплектующими в количестве 230 секции. прочный теплообменник из соединенных сваркой гладких или профильных труб, который используют для обогрева больших и производственных помещений. Конструкция состоит из параллельных рядов труб с заглушками и соединительными патрубками для циркуляции воды или пара. Габаритные и присоединительные размеры: высота 560 мм., ширина 75 мм., глубина 80 мм., материал радиатора - сталь-алюминий, цвет белый, максимальное рабочее давление 25 бар, максимальная температура теплоносителя 110 град., конструкция радиатора секционная, о прессовочное давление 35 бар, межосевое расстояние 500 мм., теплоотдача Δt = 70°C -180 Вт. В одном регистре по 10 секции. ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78. Грузополучатель: РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК. Карагандинская область, г. Шахтинск, п. Долинка, ул. Садовая 92.