Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17975816-1
Сатып алудың атауы:	ерекшеліктерге сәйкес тұрмыстық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86521346-3ЦП2
Лоттың атауы:	Түйістіргіш
Лоттың сипаттауы:	модульдік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КМ-103.3Р ASZ контакторы, 12А, 220В, 1НО+1НЗ, 22108DEK
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар қаласы, Батурин көшесі, 4/1 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	Клиенттің өтініші бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КМ-103 айнымалы ток контакторы, 3 фазалы (3Р), 12 А, 220 В, 1NO+1NC, 22108DEK; өлшемдері (қаптамасыз): 74,5 × 84 × 45,5 мм; орнату түрі: 35 ммлік бағыттағышқа (рейкаға); номиналды қуаты: 8 кВт; таза салмағы: 0,36 кг; модульдік құрылым; номиналды тогы: 12 А; қорғаныс дәрежесі: IP20; фазалар саны: 3; бөлшектелмейтін құрылым; ток түрі: айнымалы ток (AC). Сертификаттау талаптары жеткізілім алдында тапсырыс берушімен нақтылануы тиіс. GOST IEC 60947-4-1-2015 стандартына сәйкес келеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17975816-1
Наименование закупки:	закуп хозяйственных товаров, согласно спецификации
Номер лота:	№ 86521346-ЗЦП2
Наименование лота:	Контактор
Описание лота:	модульный
Дополнительное описание лота:	Контактор АС3 КМ-103, 3Р, 12А, 220В, 1НО+1НЗ 22108DEK
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар г.Павлодар, ул.Батурина, строение 4/1
Срок поставки:	По заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контактор АС3 КМ-103, 3Р, 12А, 220В, 1НО+1НЗ 22108DEK, Бесконтактный — да, Габариты без упаковки — 74,5 × 84 × 45,5 мм, Диапазон установок реле — 35 мм, Номинальная мощность — 8 кВт, * Вес нетто — 0,36 кг, Тип — модульный, Номинальный ток — 12 А, Степень защиты — 20-IP, Количество фаз — 3, Исполнение — неразборный, Род тока — переменный (АС), Наличие сертификата, перед поставкой согласовать с заказчиком. ГОСТ IEC 60947-4-1-2015