Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490522-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81200396-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ток трансформаторы
Лоттың сипаттауы:	пластмасс тұрқыда, номиналды кернеуі 0,66 кВ, номиналдық бастапқы тоқ 100 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТНШЛ-0,66 кВ Ток трансформаторы, 1500/5
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 61 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"ТНШЛ-0,66 кВ ток трансформаторы (Т - ток трансформаторы; Н - төмен кернеу; Ш - шиналық; Л - құйма оқшауламасы бар трансформатордың орындалуы; 0,66 - кернеу сыныбы, кВ) Трансформатор 50 Гц жиіліктегі айнымалы токтың электр тізбектерінде өлшеу, қорғау, автоматика, сигнал беру және басқару аспаптарына өлшеу ақпаратының сигналын беруге арналған. Бастапқы номиналды ток, А: 1500. Номиналды қайталама ток: 5А. Номиналды бастапқы ток кезінде қайталама орамның дәлдік сыныбы 1500А: 0,5. Габариттік өлшемі биіктігі: 212 мм, ішкі диаметрі: 102 мм, салмағы: 5,5 кг аспайды. Орналастыру санаты «У» -ның климаттық орындалуы 2. (қалыпты климат, үй-жайларда) Жұмыс температурасы: -45 артық емес, +50 °С кем емес. МЕМСТ 7746-2015.Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490522-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200396-ЗЦП1
Наименование лота:	Трансформатор тока
Описание лота:	в пластмассовом корпусе, номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 100 А
Дополнительное описание лота:	Трансформатор тока ТНШЛ-0,66кВ, 1500/5
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 61 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Трансформатор тока ТНШЛ-0,66 кВ (Т - трансформатор тока; Н - низкого напряжения; Ш - шинный; Л - исполнение трансформатора с литой изоляцией; 0,66 - класс напряжения, кВ.) Трансформатор предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц. Номинальный первичный ток, А: 1500. Номинальный вторичный ток: 5А. Класс точности вторичной обмотки, при номинальном первичном токе 1500А: 0,5. Габаритный размер высота: 212 мм, внутренний диаметр: 102 мм, масса: не более 5,5 кг. Климатическое исполнение ""У"" категории размещения 2. (умеренный климат, в помещениях) Рабочая температура: не более - 45, не менее +50 °С. ГОСТ 7746-2015 .Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года."