Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17575233-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87793497-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы СИП-4, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ССП 4, 4х35мм2, кернеуі 0,4 кВ
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне (КТП) енгізілген болса – жеткізу мерзімі 60 к. д.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ҚР СТ 2794-2015.Шыққан жылы 2026 ж. ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.СИП-4 маркалы оқшауланған, 4 өзек санындағы және қимасы 35 мм2, төмен кернеулі электр беру желілері мен таратушы электр желілері үшін, оның ішінде электр қондырғылары мен кернеуі 0,4 кВ объектілерді қоректендіру үшін өздігінен жүретін сым. Құрылыс төрт оқшауланған өткізгіш өткізгіштер, бұралған. Тасымалдаушы нөлдік өзек жоқ; барлық төрт өзек өткізгіш және оқшауланған. Өзектерді оқшаулау-жарықпен тұрақтандырылған тігілген полиэтилен немесе СИП-4 үшін нормативтік құжаттамада көзделген материал. Номиналды кернеу 0,6 / 1 кВ. номиналды жиілік-50 Гц. Сым ауа тығыздағышына арналған. Сым атмосфералық факторларға, ультракүлгін сәулеленуге және белгіленген жұмыс ауқымындағы температураның өзгеруіне төзімді болуы керек. Өткізгіш өткізгіштер қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі керек. Сым жаңа болуы керек; пайдаланылмаған; зауытта жасалған; оқшаулаудың зақымдалуы жоқ; оқшаулаудың кесілуі, жарылуы, бұзылуы және деформациясы жоқ; өткізгіш өзектердің зақымдалуы жоқ; оқшаулаудың біркелкі қалыңдығымен; зауытта нақты таңбаланған. Зақымдалған, жарылған немесе бұзылған оқшаулағышы бар сымды жеткізуге жол берілмейді, сымның барлық мөлшері біріктірусіз және қосылмай тұтас болуы тиіс. Сым жеткізіледі: кабельдік барабанда; зауыттық құрылыс ұзындығы; барабанда келесі ақпарат көрсетілуі керек: маркасы, саны және көлденең қимасы; номиналды кернеу; ұзындығы; зауыт-өндіруші; шығарылған күні; барабан/партия нөмірі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17575233-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СГЭ)
Номер лота:	№ 87793497-ЗЦП1
Наименование лота:	Провод
Описание лота:	марка СИП-4, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	СИП 4, 4х35мм2, на напряжение 0,4 кВ
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком. Если поставщик включён в реестр казахстанских товаропроизводителей (КТП) – срок поставки 60 к.д.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТ РК 2794-2015.Год выпуска Не ранее 2026 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.Провод самонесущий изолированный марки СИП-4, в количестве 4 жил и сечением 35 мм^2, для воздушных линий электропередачи и распределительных электрических сетей низкого напряжения, в том числе для питания электроустановок и объектов напряжением 0,4 кВ. Материал токопроводящих жил — алюминий. Конструкция четыре изолированные токопроводящие жилы, скрученные в жгут. Несущая нулевая жила — отсутствует; все четыре жилы являются токопроводящими и изолированными. Изоляция жил — светостабилизированный сшитый полиэтилен либо материал, предусмотренный нормативной документацией для СИП-4. Номинальное напряжение 0,6/1 кВ. Номинальная частота — 50 Гц. Провод предназначен для воздушной прокладки. Провод должен быть устойчив к воздействию атмосферных факторов, ультрафиолетового излучения и перепадов температуры в пределах установленного диапазона эксплуатации. Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Провод должен быть новым; не бывшим в эксплуатации; заводского изготовления; без повреждений изоляции; без порезов, трещин, задиров и деформаций изоляции; без повреждений токопроводящих жил; с равномерной толщиной изоляции; с четкой заводской маркировкой. Не допускается поставка провода с поврежденной, потрескавшейся или нарушенной изоляцией, все количество провода должно быть цельным, без сращивания и соединений. Провод поставляется: на кабельном барабане; заводской строительной длиной; На барабане должна быть указана следующая информация: марка, количество и сечение жил; номинальное напряжение; длина; завод-изготовитель; дата изготовления; номер барабана/партии.