Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17933248-1
Сатып алудың атауы:	Сатып алу: пропан цилиндрі
Лоттың нөмірі:	№ 88536346-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Баллон
Лоттың сипаттауы:	давление 1,6 Мпа
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пропан баллоны
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкин көшесі 83
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 15860-84. Түрі-сұйытылған көмірсутекті газға арналған газ баллоны (СГГ) Газ-пропан-бутан қоспасы Көлемі, л — 49.5 кем емес, 50.0 артық емес Жұмыс қысымы, МПа-1.6 кем емес, 1.6 артық емес Сынақ (сынақ) қысымы, МПа-2.5 кем емес, 2.5 артық емес Бос баллонның салмағы, кг-21-ден кем емес, 23 - тен артық емес Зарядталған баллонның салмағы, кг-42-ден кем емес, 45 - тен артық емес Баллонның диаметрі, мм-295 кем емес, 305 артық емес Баллонның Биіктігі, мм-950-ден кем емес, 960-тан аспайды Клапанның түрі-ВБ-2 немесе ұқсас, G 3/4"жіппен Корпус материалы-көміртекті болат Қабырғаның қалыңдығы, мм-3.0 кем емес, 3.5 артық емес Пайдалану температурасы, °С--40 кем емес, +45 артық емес Түсі-қызыл ГОСТ 15860-84

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17933248-1
Наименование закупки:	Закуп: Баллон пропановый
Номер лота:	№ 88536346-ЗЦП2
Наименование лота:	Баллон
Описание лота:	давление 1,6 Мпа
Дополнительное описание лота:	Баллон пропановый
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр ул. Пушкина 83
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 15860-84. Тип — газовый баллон для сжиженного углеводородного газа (СУГ) Газ — пропан-бутановая смесь Объём, л — не менее 49.5, не более 50.0 Рабочее давление, МПа — не менее 1.6, не более 1.6 Пробное (испытательное) давление, МПа — не менее 2.5, не более 2.5 Масса пустого баллона, кг — не менее 21, не более 23 Масса заряженного баллона, кг — не менее 42, не более 45 Диаметр баллона, мм — не менее 295, не более 305 Высота баллона, мм — не менее 950, не более 960 Тип вентиля — ВБ-2 или аналогичный, с резьбой G 3/4" Материал корпуса — углеродистая сталь Толщина стенки, мм — не менее 3.0, не более 3.5 Температура эксплуатации, °C — не менее –40, не более +45 Цвет — красный ГОСТ 15860-84