Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17600181-1
Сатып алудың атауы:	Шығыс Жылу АҚ үшін электротехникалық бұйымдар
Лоттың нөмірі:	№ 87821549-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Қоректеу көзі
Лоттың сипаттауы:	апатқа қарсы автоматика жабдығы мен жоғары жиілікті аппаратураның кернеуін тұрақтандыру үшін, қуаты 30-60 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Екінші реттік қорек көзі ИВП 30.24
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қ., Рабочая көшесі, 6/1
Жеткізу мерзімі:	Хабарламаны веб-портал арқылы алғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін, ал қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген Өнім берушілер үшін — 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Екінші реттік қоректендіру көзі ИВП 30.24 өнеркәсіптік өлшеу аппаратурасын, шығын өлшегіштерді, жылу есептеуіштерді және автоматтандыру жүйелерін қоректендіруге арналған. Қоректендіру кернеуі (бір фазалы айнымалы ток желісінен): (90–264) В, (47–63) Гц. Максималды шығыс қуаты – 36 Вт. Шығыс кернеуі: 24 ± 2% В. Желінің номиналды кернеуі және максималды жүктеме кезіндегі тұтыну тогы: 0,18 А. Шығыс кернеуінің шыңнан шыңға дейінгі пульсациясы: 150 мВ-тан аспайды. Желідегі шығыс кернеуінің тұрақсыздығы: ±120 мВ. Жүктеме бойынша шығыс кернеуінің тұрақсыздығы: ±240 мВ. ПӘК: кемінде 89%. Оқшаулаудың электрлік беріктігі, кіріс–корпус/кіріс–шығыс: ~2000/~3000 В. Қоршаған ортаның жұмыс температурасы: минус 30-дан плюс 70 °С-қа дейін. Массасы: 0,27 кг-нан аспайды. Габариттік өлшемдері: 35 × 90 × 54,5 мм. Кепілдік мерзімі – веб-портал арқылы қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. МЕМСТ 13540-74. Жеткізілген Тауарларға кепілдік мерзімі Тауарларды Тапсырыс берушінің қоймасына алған күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай болып белгіленеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17600181-1
Наименование закупки:	Электротехнические изделия для АО Шығыс Жылу
Номер лота:	№ 87821549-ЗЦП2
Наименование лота:	Источник питания
Описание лота:	для стабилизации напряжения оборудования противоаварийной автоматики и высокочастотной аппаратуры, мощность 30-60 Вт
Дополнительное описание лота:	Источник вторичного питания ИВП 30.24
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г. Усть - Каменогорск ул. Рабочая, 6/1
Срок поставки:	После получения уведомления посредством веб-портала срок поставки составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, а для Поставщиков, включённых в реестр казахстанских товаропроизводителей, — 60 (шестьдесят) календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Источник вторичного питания ИВП 30.24 применяется для питания промышленной измерительной аппаратуры, расходомеров, тепловычислителей и систем автоматизации. Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока): (90-264) В, (47-63) Гц. Максимальная выходная мощность 36 Вт. Выходное напряжение: 24 ± 2% В. Ток потребления при номинальном напряжении сети и максимальной нагрузке: 0,18А. Пульсации выходного напряжения от пика до пика: не более 150мВ. Нестабильность выходного напряжения по сети: ±120мВ. Нестабильность выходного напряжения по нагрузке ±240 мВ. КПД: не менее 89%. Прочность изоляции вход корпус/вход-выход: ~2000 / ~3000В; Температура окружающей среды (рабочая): от минус 30 до плюс 70 °С. Масса: не более 0,27 кг. Габаритные размеры: 35 × 90 × 54,5мм. Гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания акта приемки посредством веб-портала. ГОСТ 13540-74. Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика.