Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17300948-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87390974-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кондиционер (сплит-жүйе)
Лоттың сипаттауы:	қабырғалық, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кондиционер (сплит жүйесі) (+инст. жинақ) отоларингологиялық бөлімшенің мерзімді қызмет кабинетіне және урологиялық бөлімшенің емшара кабинетіне. Кабинеттің ауданы кемінде 27 м2. Жылыту кезіндегі көрсеткіштер тұтыну қуаты 770 Вт аспайды. Жылыту қуаты кемінде 2784 Вт. Жұмыс температурасының диапазоны 7° ~ 43°. Салқындату кезіндегі көрсеткіштер: тұтынылатын қуат 822 Вт-тан аспайды. Салқындату қуаты кемінде 2638 Вт. Салқындату өнімділігі кем дегенде 9000 BTU / сағ. түтіктердің ұзындығы кем дегенде 3 м. құрғату функциясы. Энергия тиімділігі класы А + кем емес. ішкі блокты орнатуға арналған кронштейн. Ауа ағындарын басқару. Ауа ағындарын автоматты түрде реттеу. Жұмыс режимдері: түнгі жұмыс режимі, жылыту, ауаны ағызу. Басқару: Дисплей, Таймер, қуат индикаторы, қашықтан басқару пульті. Сыртқы блоктың шу деңгейі 48 дБ-ден аспайды. Ішкі блоктың шу деңгейі 25 дБ-ден аспайды. Ішкі блоктың габариттері артық емес: биіктігі 25.5 см. Ені 70 см. тереңдігі 20 см. сыртқы блоктың габариттері артық емес: биіктігі 45 см. Ені 70 см. тереңдігі 28 см. салмағы шамамен 30 кг. орнату (түтіктер) жиынтықта. Салқындатқыш-R410A. компрессорлар саны-1. Компрессордың түрі кең таралған. Кондиционердің көрінісі қабырғаға орнатылған. Жеткізуші кондиционерді монтаждау бойынша ілеспе қызметтерді көрсетуге міндетті. Шарттың құнына орнатуға байланысты шығыстар (оралған құбыр, дренаждық түтік, кронштейн (жинақ), кабель арнасы, дренажға арналған сорғы және монтаждау үшін қажет нәрсенің бәрі) ГОСТ 26963-86 кіреді
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Брусиловский көшесі 20

Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 16 күннен аспайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кондиционер (сплит жүйесі) (+инст. жинақ) отоларингологиялық бөлімшенің мерзімді қызмет кабинетіне және урологиялық бөлімшенің емшара кабинетіне. Кабинеттің ауданы кемінде 27 м2. Жылыту кезіндегі көрсеткіштер тұтыну қуаты 770 Вт аспайды. Жылыту қуаты кемінде 2784 Вт. Жұмыс температурасының диапазоны 7° ~ 43°. Салқындату кезіндегі көрсеткіштер: тұтынылатын қуат 822 Вт-тан аспайды. Салқындату қуаты кемінде 2638 Вт. Салқындату өнімділігі кем дегенде 9000 BTU / сағ. түтіктердің ұзындығы кем дегенде 3 м. құрғату функциясы. Энергия тиімділігі класы А + кем емес. ішкі блокты орнатуға арналған кронштейн. Ауа ағындарын басқару. Ауа ағындарын автоматты түрде реттеу. Жұмыс режимдері: түнгі жұмыс режимі, жылыту, ауаны ағызу. Басқару: Дисплей, Таймер, қуат индикаторы, қашықтан басқару пульті. Сыртқы блоктың шу деңгейі 48 дБ-ден аспайды. Ішкі блоктың шу деңгейі 25 дБ-ден аспайды. Ішкі блоктың габариттері артық емес: биіктігі 25.5 см. Ені 70 см. тереңдігі 20 см. сыртқы блоктың габариттері артық емес: биіктігі 45 см. Ені 70 см. тереңдігі 28 см. салмағы шамамен 30 кг. орнату (түтіктер) жиынтықта. Салқындатқыш-R410A. компрессорлар саны-1. Компрессордың түрі кең таралған. Кондиционердің көрінісі қабырғаға орнатылған. Жеткізуші кондиционерді монтаждау бойынша ілеспе қызметтерді көрсетуге міндетті. Шарттың құнына орнатуға байланысты шығыстар (оралған құбыр, дренаждық түтік, кронштейн (жинақ), кабель арнасы, дренажға арналған сорғы және монтаждау үшін қажет нәрсенің бәрі) ГОСТ 26963-86 кіреді. Жеткізуші техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу тікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің жағынан жүк тасушылар берілмейді. Өнім беруші өкілінің қатысуы міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17300948-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 87390974-ЗЦП1
Наименование лота:	Кондиционер (сплит-система)
Описание лота:	настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Дополнительное описание лота:	Кондиционер (сплит-система) (+инст. комплект) в кабинет срочной службы отоларингологического отделения и в процедурный кабинет урологического отделения. Площадь кабинета не менее 27 м². Показатели при обогреве потребляемая мощность не более 770 Вт. Мощность при обогреве не менее 2784Вт. Диапазон рабочих температур-7° ~ 43°. Показатели при охлаждении: потребляемая мощность не более 822 Вт. Мощность при охлаждении не менее 2638Вт. Холодопроизводительность не менее 9000 БТЕ/ч. Длина трубок не менее 3м. Функция осушения. Класс энергоэффевтивности не менее А+. кронштейн в комплекте для установки внутреннего блока. Управление воздушными потоками. Автоматическая регулировка воздушных потоков. Режимы работы: Ночной режим работы, Обогрев, Осушение воздуха. Управление: Дисплей, Таймер, Индикатор включения, Пульт ДУ. Уровень шума внешнего блока не более 48 дБ. Уровень шума внутреннего блока не более 25 дБ. Габариты внутреннего блока не более: Высота 25.5см. Ширина 70см. Глубина 20см. Габариты наружнего блока не более: Высота 45см. Ширина 70см. Глубина 28см. Вес около 30 кг. Инсталляция (трубки) в комплекте. Хладагент - R410A. Количество компрессоров - 1. Тип компрессора- Обычный. Вид кондиционера настенный. Поставщик обязак оказать сопуствующие услуги по монтажу кондиционера. В стоимость договора включены вск расходы связанные с установкой (труба упакованная, дренажная трубка, кронштейн (комплект), кабель канал, помпа для дренажа и все необходимое для проведения монтажа) ГОСТ 26963-86
Количество:	2
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица Брусиловского, 20
Срок поставки:	не более 16 календарных дней после подачи заявки заказчиком.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кондиционер (сплит-система) (+инст. комплект) в кабинет срочной службы отоларингологического отделения и в процедурный кабинет урологического отделения. Площадь кабинета не менее 27 м². Показатели при обогреве потребляемая мощность не более 770 Вт. Мощность при обогреве не менее 2784Вт. Диапазон рабочих температур-7° ~ 43°. Показатели при охлаждении: потребляемая мощность не более 822 Вт. Мощность при охлаждении не менее 2638Вт. Холодопроизводительность не менее 9000 БТЕ/ч. Длина трубок не менее 3м. Функция осушения. Класс энергоэффевтивности не менее А+. кронштейн в комплекте для установки внутреннего блока. Управление воздушными потоками. Автоматическая регулировка воздушных потоков. Режимы работы: Ночной режим работы, Обогрев, Осушение воздуха. Управление: Дисплей, Таймер, Индикатор включения, Пульт ДУ. Уровень шума внешнего блока не более 48 дБ. Уровень шума внутреннего блока не более 25 дБ. Габариты внутреннего блока не более: Высота 25.5см. Ширина 70см. Глубина 20см. Габариты наружнего блока не более: Высота 45см. Ширина 70см. Глубина 28см. Вес около 30 кг. Инсталляция (трубки) в комплекте. Хладагент - R410A. Количество компрессоров - 1. Тип компрессора- Обычный. Вид кондиционера настенный. Поставщик обязак оказать сопуствующие услуги по монтажу кондиционера. В стоимость договора включены вск расходы связанные с установкой (труба упакованная, дренажная трубка, кронштейн (комплект), кабель канал, помпа для дренажа и все необходимое для проведения монтажа) ГОСТ 26963-86.Поставщик обязан представить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Доставка товара осуществляется не посредственно на склад заказчика силами Поставщика. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются. Присутствие представителя поставщика обязательно.