Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17494011-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу (ЭжМИ)
Лоттың нөмірі:	№ 87674676-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГнг(А), кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВВГнг 5×6 кабелі (ИЭиМ)
Саны, көлемі:	65
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ., Тютчев к., 22
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ВВГнг–5х6 мм2 кабелі Сипаттамасы: Кабель ВВГнг-5х6 мм2 - 50 Гц номиналды жиілігі 0,66 және 1 кВ номиналды айнымалы кернеуге арналған стационарлық электр қондырғыларында электр энергиясын беру және таратуға арналған. ГОСТ 31565-2012 бойынша өрт қауіптілік класы: П1б.8.2.5.4. Мінездемелері: Кабель типі – ВВГнг–кабелі; Желі саны кемінде – 5 дана; Желі қимасы кемінде – 6,0мм2; Желі диаметрі - 2,9 мм кем емес; Желі үсі – түрлі түсті; Кабельдің сыртқы диаметрі, 0,66 кВ кемінде – 15,7 мм; Желі материалы – мыс; Оқшаулау материалы – ПВХ; Қабықшаның материалы – ПВХ; ГОСТ 31996-2012, 31565-2012; Пайдалану температурасының диапазоны – -500–тан – +500-ге дейін; ҚТ кезінде ең жоғары рұқсат етілген жылу температурасы кемінде – 1600С; Кабельдің майысуының рұқсат етілген радиусы – 157мм артық емес; Төсеу кезінде рұқсат етілген ток жүктемесі: ауада кемінде – 42А; жерде кемінде – 54А; Төсеу кезінде максималды қуат: ауада, кернеу 220В - 9кВт; жерде, кернеу 220 В - 12,0 кВт; ауада кернеуі 380В - 28кВт; жерде, кернеу 380В - 36кВт; Желілерді оқшаулау қалыңдығы, 0,66кВ-та кемінде – 1,0мм; Сыртқы қабықтың қалыңдығы – 1,7 мм кем емес; Кабельдің бір метрінің есептік салмағы (салмағы) кемінде – 0,445кг/м; Кабель барабанда жеткізіледі; Барабанның нөмері – №8а; Тауар жаңа болуы тиіс, тауарды жеткізу мерзімі 16 күнтізбелік күн, ұсынылған тауарға кепілдік мерзімі күнтізбелік 1 жылдан кем болмауы тиіс, тауардың ерекшелігі бойынша барлық мәселелерді ұялы телефоны бойынша нақтылауды сұраймыз. Тел. 8-7017703732 – Талғат (Орындаушы). ҚҰРМЕТТІ ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІЛЕР! Тапсырыс берушінің қоймасына тауарды жеткізу күні мен уақытын қойма меңгерушісімен 8-7074778480 – Эльнара ұялы телефоны бойынша келісу міндетті. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы сатып алуға қатыса отырып, әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелікте көрсетілген шарттармен және талаптармен өзінің келісімін растайды. Тапсырыс берушінің қоймаларына жеткізу, тиеу және түсіру, ғимаратқа кіргізу, қабаттарға көшіру және көтеру (сондай-ақ тексеру және көрсету) әлеуетті Өнім берушінің күшімен және есебінен жүргізіледі (Тапсырыс берушінің қоймасы Алматы қаласы, Тютчев көшесі, 22 үй мекенжайы бойынша орналасқан). Электрондық актілер, шарттар, төлем және орындау бойынша барлық мәселелерді мына телефондар арқылы шешуіңізді сұраймыз: 8 (727) 292-69-37 – МСАБ

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17494011-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров (ИЭиМ)
Номер лота:	№ 87674676-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГнг(А), напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель ВВГнг 5×6 (ИЭиМ)
Количество:	65
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г. Алматы, ул. Тютчева, 22
Срок поставки:	60 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель ВВГнг–5х6 мм2 Описание: Кабель ВВГнг–5х6 мм2 предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.5.4. Характеристика: Тип кабеля – силовой кабель ВВГнг–5х6мм2; Количество жил не менее – 5 шт.; Сечения каждой жилы не менее – 6,0мм2; Диаметр жилы не менее – 2,9мм; Цвет жилы – разноцветный; Наружный диаметр кабеля, 0,66кВ – 15,7мм; Материал жилы – медь; Материал изоляции – ПВХ; Материал оболочки – ПВХ; Тип конструкции жилы – ок; Класс жилы по ГОСТ 22483-2012 – 1; ГОСТ 31996-2012, 31565-2012; Диапазон температуры эксплуатации – от -500 до +500; Максимально допустимая температура нагрева жил при КЗ не менее – 1600С; Допустимый радиус изгиба кабеля не более – 157мм; Допустимая токовая нагрузка при прокладке: воздухе на менее – 42А; в земле не менее – 54А; Максимальная мощность при прокладке: В воздухе, напряжение 220В – 9кВт; В земле, напряжение 220В – 12,0кВт; В воздухе, напряжение 380В – 28кВт; В земле, напряжение 380В – 36кВт; Толщина изоляции жил 0,66кВ не менее – 1,0мм; Толщина наружной оболочки не менее – 1,7мм; Расчетная масса (вес) одного метра кабеля не менее – 0,445кг,; Кабель поставляется – в барабане; Номер барабана – №8а; Товар должен быть новым, срок поставки товара 16 календарных дней, срок гарантий на предоставленный товар не менее 1 календарного года, все вопросы по спецификации товара просьба уточнять по моб. Тел. 8-701-770-3732 – Талгат (Исполнитель). УВАЖАЕМЫЕ ПОТАНЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ! Дату и время поставки товара на склад Заказчика обязательно согласовать с заведующей складом по мобильному телефону 8-7074778480 – Эльнара. ВНИМАНИЯ: Участвуя данной закупке Потенциальный Поставщик подтверждает свое согласие с условиями и требованиями, указанными в технической спецификации. Доставка, погрузка и разгрузка, внос в здание, перенос и подъем на этажи (а также проверка и демонстрация) на склады Заказчика производится силами и за счет потенциального Поставщика (склад Заказчика находятся по адресу: г. Алматы, улица Тютчева, д.22). Все вопросы по электронным актам, договорам, оплате и исполнению просьба решать по тел.: 8(727) 292-69-37 - УГЗ