Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17512151-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар және олардың құрамдас бөліктерін сатып алу сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81200175-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Науа
Лоттың сипаттауы:	кәбілдік, мырышпен қапталған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабельдік науасы перфорацияланбаған 150 қақпағы бар
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қақпағы бар тесілмеген 150 кәбілдік науа күштік және әлсіз ағынды кәбілдерді төсеуге және қорғауға арналған. Науаның ұзындығы кемінде 3000 мм. Лоток ені: 130 мм-ден кем емес 160 мм-ден аспайды. Науаның биіктігі кемінде 50 мм. Материал: мырышталған болат. Материалдың қалыңдығы кемінде 0,7 мм. Науа қақпақпен бірге жеткізіледі. МЕМСТ 20783-81, Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17512151-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов и их комплектующих для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81200175-ЗЦП1
Наименование лота:	Лоток
Описание лота:	кабельный, оцинкованный
Дополнительное описание лота:	Кабельный лоток не перфорированный 150 с крышкой
Количество:	20
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабельный лоток не перфорированный 150 с крышкой предназначен для прокладки и защиты силовых и слаботочных кабелей. Длина лотка не менее 3000 мм. Ширина лотка: не менее 130 не более 160 мм. Высота лотка не менее 50 мм. Материал: оцинкованная сталь. Толщина материала не менее 0,7 мм. Лоток поставляется вместе с крышкой. ГОСТ 20783-81.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.