Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17601237-1
Тендер атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың №:	№ 87759022-ЗЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

ПК-10 сақтандырғышын сатып алуға

Тауардың атауы: ПК-10 сақтандырғышы

№	Сипаттаманың атауы	Талап етілетін мәні
1	Атауы	Жоғары кернеулі сақтандырғыш
2	Маркасы / моделі	ПК-10 немесе баламасы
3	Түрі	ПК — электр қондырғыларын қорғауға арналған кварц толтырғышы бар сақтандырғыш
4	Номиналды кернеуі	10 кВ
5	Номиналды жиілігі	50 Гц
6	Мақсаты	Электр жабдықтары мен электр желілерін қысқа тұйықталу токтарынан және артық жүктемелерден қорғау үшін
7	Қолдану саласы	10 кВ электр желілері және тарату құрылғылары
8	Ток түрі	Айнымалы
9	Орындалуы	Сыртқы/ішкі орнатуға арналған — нақты типтік орындалуына сәйкес
10	Балқымалы ендірме	Ауыстырмалы, токтың номиналды мәні жобаға және техникалық талаптарға сәйкес
11	Корпус материалы	Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес электр оқшаулағыш материал
12	Толтырғыш	Бұйымның конструкциясына сәйкес кварц құмы/кварц толтырғышы
13	Ажырату қабілеті	Өндіруші белгілеген нақты типтік орындалу үшін көрсетілген мәннен кем емес
14	Электрлік беріктігі	Нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес

15	Климаттық орындалуы	Пайдалану жағдайларына және өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес
16	Тауардың жағдайы	Жаңа, пайдаланылмаған
17	Сыртқы түрі	Жарықтарсыз, сынықтарсыз, корпус зақымдарынсыз және басқа ақауларсыз
18	Жиынтықтылығы	Тиісті номиналды балқымалы ендірмесі бар сақтандырғыш
19	Құжаттама	Паспорт/сапа сертификаты, сәйкестік құжаттары — заңнама талаптарына сәйкес болған жағдайда
20	Кепілдік	Кемінде 12 ай

Ескерту:

Осы техникалық сипаттамада көрсетілген талаптардан төмен емес техникалық сипаттамалары бар тауарды жеткізуге рұқсат етіледі.

ПК-10 сақтандырғышына қойылатын негізгі техникалық талаптарға, оның ішінде **10 кВ** номиналды кернеуіне, мақсатына, ажырату қабілетіне және қолданылатын электр жабдығымен үйлесімділігіне толық сәйкес болған жағдайда баламалы тауарды жеткізуге рұқсат етіледі.

Балқымалы ендірменің номиналды тогы жобалық талаптарға сәйкес болуы және Тапсырыс берушімен келісілген болуы тиіс.

Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы, зауыттық таңбасы, паспорты және сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттары болуы тиіс.

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17601237-1
Наименование Тендера:	Приобретение электрические товары
№ лота:	№ 87759022-ЗЦПнеГЗ1
Наименование лота:	Предохранитель переменного тока

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закуп предохранителя ПК-10

Наименование товара: Предохранитель ПК-10

№	Наименование характеристики	Требуемое значение
1	Наименование	Предохранитель высоковольтный
2	Марка / модель	ПК-10 или эквивалент
3	Тип	ПК — предохранитель с кварцевым наполнителем для защиты электрических установок
4	Номинальное напряжение	10 кВ
5	Номинальная частота	50 Гц
6	Назначение	Для защиты электрооборудования и электрических сетей от токов короткого замыкания и перегрузок
7	Область применения	Электрические сети и распределительные устройства 10 кВ
8	Род тока	Переменный
9	Исполнение	Для наружной/внутренней установки — согласно конкретному типоисполнению
10	Плавкая вставка	Сменная, номинал тока согласно проекту и техническим требованиям
11	Материал корпуса	Электроизоляционный материал согласно технической документации изготовителя
12	Наполнитель	Кварцевый песок/кварцевый наполнитель — согласно конструкции изделия
13	Отключающая способность	Не менее значения, установленного для конкретного типоисполнения изготовителем

№	Наименование характеристики	Требуемое значение
14	Электрическая прочность	В соответствии с требованиями нормативной документации
15	Климатическое исполнение	Согласно условиям эксплуатации и технической документации изготовителя
16	Состояние товара	Новый, не бывший в эксплуатации
17	Внешний вид	Без трещин, сколов, повреждений корпуса и других дефектов
18	Комплектность	Предохранитель с плавкой вставкой соответствующего номинала
19	Документация	Паспорт/сертификат качества, документы о соответствии — при наличии требований
20	Гарантия	Не менее 12 месяцев

Примечание:

Допускается поставка товара с техническими характеристиками, не уступающими указанным в настоящей технической спецификации.

Эквивалент допускается при полном соответствии основным техническим требованиям, предъявляемым к предохранителю **ПК-10**, включая номинальное напряжение **10 кВ**, назначение, отключающую способность и совместимость с применяемым электрооборудованием.

Номинальный ток плавкой вставки должен соответствовать проектным требованиям и согласовываться с заказчиком.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, с заводской маркировкой, паспортом и документами, подтверждающими качество и соответствие установленным требованиям.