Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17525007-1
Сатып алудың атауы:	ЖЭО-1 үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81780328-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Электромагнит
Лоттың сипаттауы:	газ қазандығы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1-ЖЭО электромагниттік катушкалар
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Клапан үшін 02Э АМАКС-ЭМАЗ электромагниттік катушкасы: АМАКС-1256; Қуаты (қосу/ұстап тұру) кемінде 160/16 Вт; Салмағы, кг 3,5 артық емес; Ауыспалы немесе тұрақты ток түрі; Қоректендіру кернеуі: 220 В; 0,7 А; Ең көп тұтынылатын қуат 214 Вт-тан аспайды; Штоктың биіктігі Н-ден аспайды: 60 мм, диаметрі 20 мм; -20 °С диапазонындағы жұмыс ортасының температурасы.... +50 °С; СЖЖ климаттық орындалуы 3.1; Қосу ұзақтығы: 100%; Жарылыстан қорғау бойынша орындау: жалпы өнеркәсіптік; Кепілдік мерзімі Тапсырыс берушінің қоймасына тауар келіп түскен күннен бастап кемінде 12 ай; МЕМСТ IEC 60947-5-1-2014."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17525007-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для ТЭЦ-1
Номер лота:	№ 81780328-ЗЦП4
Наименование лота:	Электромагнит
Описание лота:	для газового котла
Дополнительное описание лота:	Электромагнитная катушка для ТЭЦ-1
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Электромагнитная катушка АМАКС-ЭМАЗ 02Э для клапана: АМАКС-1256; Мощность (включение/удержание) не менее 160/16 Вт; Масса, кг не более 3,5; Род тока переменный или постоянный; Напряжение питания: 220 В; 0,7 А; Максимальная потребляемая мощность не более 214 Вт; Высота штока не более Н: 60 мм, диаметр 20 мм; Температура рабочей среды в диапазоне -20°С.... +50°С; Климатическое исполнение УХЛ 3.1; Продолжительность включения: 100 %; Исполнение по взрывозащите: общепромышленное; Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика; ГОСТ IEC 60947-5-1-2014."