Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17987196-1
Сатып алудың атауы:	Ауылдық клубқа өрт сөндіргіш сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88695851-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Іске қосу әдісі: Қолмен. Өрт сөндіргіш затты ығыстыру әдісі: Ішіне газ айдалады. Зарядтың салмағы: 10,1 кг кем емес. Ағынның ұзындығы: 4 м кем емес. Өрт сөндіргіш затты жеткізу ұзақтығы: 15 с кем емес. Салмағы: кемінде 11 кг.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234655100, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Кудряшев а. ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Кудряшев а., А. Құнанбаев 64В к-сы
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Іске қосу әдісі: Қолмен. Өрт сөндіргіш затты ығыстыру әдісі: Ішіне газ айдалады. Зарядтың салмағы: 10,1 кг кем емес. Ағынның ұзындығы: 4 м кем емес. Өрт сөндіргіш затты жеткізу ұзақтығы: 15 с кем емес. Салмағы: кемінде 11 кг. Өнімнің жағдайы: өнім жаңа, пайдаланылмаған және жөнделмеген болуы керек. Өндіріс жылы 2025-2026. Цилиндрдің мемлекеттік және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтары, шығарылған күні, сериялық нөмірі және өндіруші мәліметтері бар анық жапсырмасы болуы керек. Тауарды жеткізген кезде жеткізуші талаптарына сәйкестік сертификатын және өндірушінің сапаны бақылау мөрі бар өнімнің түпнұсқалық паспортын (пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен біріктірілген) ұсынуға міндетті. Кепілдік мерзімі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде Тапсырыс берушінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды бұзуымен байланысты емес ақаулар анықталса, жеткізуші өз қаражаты есебінен оларды түзетеді немесе белгіленген талаптарға сәйкес келетін тауарларды жаңасымен ауыстырады. Қабылдау кезінде тауардың саны, толықтығы және сыртқы жағдайы, пломбаның бүтіндігі, қысым көрсеткішінің көрсеткіші, ілеспе құжаттаманың болуы тексеріледі. Тауарды жөнелтуден бұрын Тапсырыс беруші мақұлдауы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17987196-1
Наименование закупки:	Приобретение огнетушителя для сельского клуба
Номер лота:	№ 88695851-ЗЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Способ срабатывания: Ручной. Способ вытеснения ОТВ: Закачанный внутрь газ. Масса заряда, не менее 10.1 кг. Длина струи, не мене 4 м. Продолжительность подачи ОТВ, не менее 15 с. Вес не менее 11 кг
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234655100, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кудряшево Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кудряшево ул. АБАЯ КУНАНБАЕВА, 64В
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Способ срабатывания: Ручной. Способ вытеснения ОТВ: Закачанный внутрь газ. Масса заряда, не менее 10.1 кг. Длина струи, не мене 4 м. Продолжительность подачи ОТВ, не менее 15 с. Вес не менее 11 кг. Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным. Год выпуска 2025 - 2026 г. На баллоне должна присутствовать четкая этикетка на государственном и русском языках с инструкцией по применению, датой изготовления, заводским номером и реквизитами производителя. При передаче товара поставщик обязан предоставить сертификат соответствия требованиям и оригинал паспорта изделия (совмещенного с руководством по эксплуатации) с отметкой ОТК завода-изготовителя. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товар. При выявлении в течение гарантийного срока дефектов, не связанных с нарушением Заказчиком правил эксплуатации, Поставщик за свой счет устраняет их либо заменяет товар на новый, соответствующий установленным требованиям. При приемке проверяются количество, комплектность, внешнее состояние товара, целостность пломбы, показание индикатора давления и наличие сопроводительной документации. Перед отправкой товар обязательно согласовать с Заказчиком