Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17713390-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес электротехникалық тауарларды сатып алу (30.09.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 88066321-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Электржылу релесі
Лоттың сипаттауы:	айналмалы тоқ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. Lrd40a Schneider Electric шамадан тыс жүктеме жылу релесі. Шамадан тыс жүктеме жылу релесі 30-40A сынып 10. ауқымы: TeSys - Өнім атауы: TeSys LRD - құрылғы түрі немесе оның керек-жарақтары: дифференциалды термиялық шамадан тыс жүктеме релесі - құрылғының қысқаша атауы: LRD - қозғалтқышты қорғау - өнімнің үйлесімділігі: LC1D95, Lc1 айнымалы ток, тұрақты ток - [Ui] оқшаулаудың номиналды кернеуі: 1000 В қуат тізбегі IEC 60947-4-1, 600 в қуат тізбегі CSA сәйкес, 600 в қуат тізбегі UL сәйкес. Өндірушінің мақаласы-LRD40. Өндіруші-Schneider Electric, сериясы-TeSys Tor D-термиялық шамадан тыс жүктеме релесі, Саны көмектеседі. әдетте жабық (NZ) контактілер-1, Саны көмектеседі. әдетте ашық (бірақ) контактілер-1, макс. рұқсат етілген құл. ue кернеуі-1000, реттелетін ток диапазоны-30.0...40.0, қорғаныс класы-10 A класы, Elevel-se коды LRD3355 Салмағы (кг) - 0.58.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. ГОСТ IEC 60255-8-2014 Lrd40a Schneider Electric шамадан тыс жүктеме жылу релесі. Шамадан тыс жүктеме жылу релесі 30-40A сынып 10. ауқымы: TeSys - Өнім атауы: TeSys LRD - құрылғы түрі немесе оның керек-жарақтары: дифференциалды термиялық шамадан тыс жүктеме релесі - құрылғының қысқаша атауы: LRD - қозғалтқышты қорғау - өнімнің үйлесімділігі: LC1D95, Lc1 айнымалы ток, тұрақты ток - [Ui] оқшаулаудың номиналды кернеуі: 1000 В қуат тізбегі IEC 60947-4-1, 600 в қуат тізбегі CSA сәйкес, 600 в қуат тізбегі UL сәйкес. Өндірушінің мақаласы-LRD40. Өндіруші-Schneider Electric, сериясы-TeSys Tor D-термиялық шамадан тыс жүктеме релесі, Саны көмектеседі. әдетте жабық (NZ) контактілер-1, Саны көмектеседі. әдетте ашық (бірақ) контактілер-1, макс. рұқсат етілген құл. ue кернеуі-1000, реттелетін ток диапазоны-30.0...40.0, қорғаныс класы-10 A класы, Elevel-se коды LRD3355 Салмағы (кг) - 0.58.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17713390-1
Наименование закупки:	Приобретение электротехнических товаров согласно тех. спецификации (30.09.2026)
Номер лота:	№ 88066321-ЗЦП1
Наименование лота:	Реле электротепловое
Описание лота:	переменного тока
Дополнительное описание лота:	Для укомплектации основного оборудования. Тепловое реле перегрузки LRD40A Schneider Electric. Тепловое реле перегрузки 30-40A класс 10. диапазон: TeSys - наименование изделия: TeSys LRD - тип устройства или его аксессуаров: дифференциальное тепловое реле перегрузки - краткое название устройства: LRD - защита двигателя - совместимость изделий: LC1D95, LC1переменный ток, постоянный ток - [Ui] номинальное напряжение изоляции: 1000 В силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1, 600 В силовая цепь в соответствии с CSA, 600 В силовая цепь в соответствии с UL. Артикул производителя - LRD40. Производитель - Schneider Electric, Серия - TeSys TOR D - Тепловые реле перегрузки, Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов - 1, Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов - 1, Макс. допустимое раб. напряжение Ue - 1000, Регулируемый диапазон тока - 30.0...40.0, Класс защиты - Класс 10 A, Код Elevel - SE LRD3355 Вес (кг) - 0.58.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	после подписания договора в течение 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для укомплектации основного оборудования. ГОСТ IEC 60255-8-2014 Тепловое реле перегрузки LRD40A Schneider Electric. Тепловое реле перегрузки 30-40A класс 10. диапазон: TeSys - наименование изделия: TeSys LRD - тип устройства или его аксессуаров: дифференциальное тепловое реле перегрузки - краткое название устройства: LRD - защита двигателя - совместимость изделий: LC1D95, LC1переменный ток, постоянный ток - [Ui] номинальное напряжение изоляции: 1000 В силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1, 600 В силовая цепь в соответствии с CSA, 600 В силовая цепь в соответствии с UL. Артикул производителя - LRD40. Производитель - Schneider Electric, Серия - TeSys TOR D -Тепловые реле перегрузки, Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов - 1, Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов - 1, Макс. допустимое раб. напряжение Ue - 1000, Регулируемый диапазон тока - 30.0…40.0, Класс защиты - Класс 10 A, Код Elevel - SE LRD3355 Вес (кг) - 0.58.