Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18009749-1
Сатып алудың атауы:	Желілік сүзгі, 5 м
Лоттың нөмірі:	№ 88641384-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	желілік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Желілік сүзгі, 5м
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар облысы, Павлодар қ. Ак. Сатпаев көшесі 104
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күндер (тауар өндірушілер үшін 60 күнтізбелік күндер)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Желілік сүзгі, розеткалар түрі – жерге тұйықтау түйіспелері бар, шығыс розеткалар саны – 5, қуаты кемінде 3500 Вт, номиналды кіріс кернеуі – 220-250 В, максималды жүктеме тогы – кемінде 16 А, жұмыс жиілігі – 50 Гц, баусымның ұзындығы – 5 м. Ажыратқыштың болуы – міндетті. Желіге қосылу индикациясы – міндетті. Импульстік асқын кернеулерден қорғау – міндетті. Шамадан тыс жүктемеден қорғау – міндетті. Қысқа тұйықталудан қорғау – міндетті. Корпус материалы – соққыға төзімді, электр оқшаулағыш, ыстыққа төзімді материал. Кабель түрі – қорғаныш оқшауламасы және жерге тұйықтау өткізгіші бар күштік кабель. Кепілдік кемінде 12 ай. ҚР СТ IEC 60884-1 және ҚР СТ IEC 60884-2-7 талаптарына сәйкестігі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18009749-1
Наименование закупки:	Сетевой фильтр, 5 м
Номер лота:	№ 88641384-ЗЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	сетевой
Дополнительное описание лота:	Сетевой фильтр, 5м
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Павлодарская область, г.Павлодар улица Ак. Сатпаева 104
Срок поставки:	16 календарных дней (60 календарных дней для товаропроизводителей)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сетевой фильтр, тип розеток – с заземляющими контактами, количество выходных розеток – 5, мощность не менее 3500 Вт, номинальное входное напряжение – 220-250 В, максимальный ток нагрузки – не менее 16 А, рабочая частота – 50 Гц, длина шнура – 5 м. Наличие выключателя – обязательно. Сетевая индикация включения – обязательно. Защита импульсных перенапряжений – обязательно. Защита от перегрузки – обязательно. Защита от короткого замыкания – обязательно. Материал корпуса – ударопрочный, электроизоляционный, термостойкий материал. Тип кабеля – силовой кабель с защитной изоляцией и заземляющим проводником. Гарантия не менее 12 месяцев. Соответствие требованиям СТ РК IEC 60884-1 и СТ РК IEC 60884-2-7.