Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17647796-1
Сатып алудың атауы:	Болат құбырларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86306486-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Жылу желісіне арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 151-200 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрмен дәнекерленген құбыр д. 159Х5 ГОСТ 10704-91, 10705-80. Құбырдың көлденең қимасы дөңгелек Тігіс құбырының түрі Электр дәнекерленген құбыр түрі Болат маркасы ст3, ст20, 09Г2С
Саны, көлемі:	3.4
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Өтінім көлемін Тапсырыс беруші қажеттілігіне қарай айқындайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электрмен дәнекерленген құбыр д. 159Х5 ГОСТ 10704-91, 10705-80. Құбырдың көлденең қимасы дөңгелек Тігіс құбырының түрі Электр дәнекерленген құбыр түрі Болат маркасы ст3, ст20, 09Г2С

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17647796-1
Наименование закупки:	Приобретение стальных труб
Номер лота:	№ 86306486-ЗЦП4
Наименование лота:	Труба для тепловой сети
Описание лота:	стальная, диаметр 151-200 мм
Дополнительное описание лота:	Труба электросварная д.159х5 ГОСТ 10704-91, 10705-80. Сечение трубы Круглое Вид трубы Шовная Тип трубы Электросварная Марка стали ст3, ст20, 09Г2С
Количество:	3.4
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. Объем заявки определяет Заказчик по мере необходимости.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Труба электросварная д.159х5 ГОСТ 10704-91, 10705-80. Сечение трубы Круглое Вид трубы Шовная Тип трубы Электросварная Марка стали ст3, ст20, 09Г2С