Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17987324-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88624336-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кабель
Лоттың сипаттауы:	КГТП маркасы, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КГТП 3х2.5 дәнекерлеуге арналған тасымалданатын кабель
Саны, көлемі:	220
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Қожанов көшесі, 2/22
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде және тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КГТП дәнекерлеуге арналған тасымалданатын кабель 3х2.5 Икемділігі: Икемді Мақсаты: Стационарлық емес төсемге арналған күштік Қимасы мм2: 2,5 Талсым материалы: Мыс Сауда маркасы: ЕКТ Талшықтар саны: 3 Оқшаулау және қабықша материалы: Термоэластопласт Кернеу: 0,66 кВ МСТ 24334-80 Тауар дайындаушы кәсіпорынның мөртабанымен немесе көрсетілген белгілердің толық жазылуы арқылы тауардың өзінде немесе оның орамында басқа белгілермен расталуы тиіс. сәйкестік сертификаттары

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17987324-1
Наименование закупки:	Товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88624336-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КГТП , напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель переносной для сварки КГТП 3х2.5
Количество:	220
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран Улица Кожанова, 2/22
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течение 16 календарных дней и по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель переносной для сварки КГТП 3х2.5 Гибкость: Гибкий Назначение: Силовые для нестационарной прокладки Сечение мм2: 2,5 Материал жилы: Медь Торговая марка: ЕКТ Количество жил: 3 Материал изоляции и оболочки: Термоэластопласт Напряжение: 0,66кВ ГОСТ 24334-80 Товар должен подтверждаться штампом предприятия изготовителя или другим обозначением на самом товаре или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений. сертификаты соответствия