Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17982780-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Өрт сөндірушілердің аязға төзімді жеңдерін және өрт сөндірушінің оқпандарын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81663140-ЗЦП4 |
| **Лоттың атауы:** | Оқпан |
| **Лоттың сипаттауы:** | өрт сөндіру, типі РСК-51 |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Өрт сөндіру оқпаны РСК-50 СПАСОП |
| **Саны, көлемі:** | 3 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ғимараты, 3 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-күнтізбелік 61 күн ішінде. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | РСК-50 (ГОСТ 9923-93) қолмен өрт сөндіру оқпандары үздіксіз және шашыраңқы су ағынын қалыптастыруға және бағыттауға, сондай-ақ ағынды жабуға арналған. РСК-50 көрсеткішінің атауы жұмыс қысымы, МПа, (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) су шығыны, л/с, кем емес:- үздіксіз ағын-бүріккіш ағын 2,7 2,0 су ағынының қашықтығы (ең шеткі тамшылар бойынша ең жоғары), м, кем емес:- тұтас-бүріккіш 30 11 Бүріккіш ағынның алау бұрышы, рад (градус), кем емес: - ең аз-ең жоғары 0,70 (40) 1,22 (70) габариттік өлшемдері, мм, артық емес:- ұзындығы, L-биіктігі, H 360 140 салмағы, кг, артық емес: 1,95 шығу тесігінің диаметрі саптама, мм 12 шартты өту жалғау басының, мм 50 тел. келісім бойынша +7 705 902 0848 Заркум Хозяшевич |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17982780-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение Рукавов пожарных морозостойких и Стволов пожарный |
| **Номер лота:** | № 81663140-ЗЦП4 |
| **Наименование лота:** | Ствол |
| **Описание лота:** | пожарный, тип РСК-51 |
| **Дополнительное описание лота:** | Ствол пожарный РСК-50 СПАСОП |
| **Количество:** | 3 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 391010000, Костанайская область, г.Костанай Аэропорт здание, 3 |
| **Срок поставки:** | в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 61 календарных дней. |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Стволы пожарные ручные РСК-50 (ГОСТ 9923-93) предназначены для формирования и направления сплошной и распыленной струи воды, а также для перекрытия потока. Наименование показателя РСК-50 Рабочее давление, МПа, (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) Расход воды, л/с, не менее: -сплошной струи -распыленной струи 2,7 2,0 Дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), м, не менее: -сплошной -распыленной 30 11 Угол факела распыленной струи,рад (градус), не менее: -минимальный -максимальный 0,70 (40) 1,22 (70) Габаритные размеры, мм, не более: -длина, L -высота, H 360 140 Масса, кг, не более: 1,95 Диаметр выходного отверстия насадка, мм 12 Условный проход соединительной головки, мм 50 Тел. по согласованию +7 705 902 0848 Заркум Хозъяшевич |