Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17991053-1
Сатып алудың атауы:	Жаңақала топтық су құбырына арналған шикізаттар мен материалдар және қосалқы бөлшекері техникалық сипаттамаларына сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 84414494-ЗЦП6
Лоттың атауы:	Май сүзгісі
Лоттың сипаттауы:	дизель-генераторлық қондырғы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тапсырыс берушінің қолданыстағы дизель-генераторлық қондырғыларында орнатылған TSS Diesel TDK 30 4L және TSS Diesel TDK 66 4LT дизельді қозғалтқыштарына арналған май сүзгісі. Түрі: ауыстырмалы, толық ағынды. Қозғалтқыш майын механикалық қоспалардан және тозу өнімдерінен тазартуға арналған. Бұрандасы: М20×1,5. Сүзгі дизель-генераторлық қондырғыны пайдалану кезінде қажетті сүзу дәрежесін, герметикалығын және сенімділігін қамтамасыз етуі тиіс. Көрсетілген қозғалтқыш модельдерімен үйлесімділігі міндетті. Қажетті бөлшектің техникалық, жалғау және пайдалану сипаттамаларына толық сәйкес болған жағдайда баламалы сүзгіні қолдануға жол беріледі. Сүзгі жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада болуы тиіс.
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274030100, Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Жаңақала а. Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Жаңақала а., Автодор көшесі 6/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тапсырыс берушінің қолданыстағы дизель-генераторлық қондырғыларында орнатылған TSS Diesel TDK 30 4L және TSS Diesel TDK 66 4LT дизельді қозғалтқыштарына арналған май сүзгісі. Түрі: ауыстырмалы, толық ағынды. Қозғалтқыш майын механикалық қоспалардан және тозу өнімдерінен тазартуға арналған. Бұрандасы: М20×1,5. Сүзгі дизель-генераторлық қондырғыны пайдалану кезінде қажетті сүзу дәрежесін, герметикалығын және сенімділігін қамтамасыз етуі тиіс. Көрсетілген қозғалтқыш модельдерімен үйлесімділігі міндетті. Қажетті бөлшектің техникалық, жалғау және пайдалану сипаттамаларына толық сәйкес болған жағдайда баламалы сүзгіні қолдануға жол беріледі. Сүзгі жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17991053-1
Наименование закупки:	Сырье и материалы и запасные части для Жангалинского группового водопровода, согласно технических характеристике
Номер лота:	№ 84414494-3ЦП6
Наименование лота:	Фильтр масляный
Описание лота:	для дизель-генераторной установки
Дополнительное описание лота:	Фильтр масляный для дизельных двигателей TSS Diesel TDK 30 4L и TSS Diesel TDK 66 4LT, установленных на имеющихся у Заказчика дизель-генераторных установках. Тип: сменный, полнопоточный. Предназначен для очистки моторного масла от механических примесей и продуктов износа. Резьба: М20×1,5. Фильтр должен обеспечивать необходимую степень фильтрации, герметичность и надежность при эксплуатации дизель-генераторной установки. Совместимость с указанными моделями двигателей обязательна. Допускается применение эквивалентного фильтра при условии полного соответствия техническим, присоединительным и эксплуатационным характеристикам требуемой детали. Фильтр должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в заводской упаковке. (Запасные части ЖГВ)
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274030100, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, ул.Автодор,6/1
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр масляный для дизельных двигателей TSS Diesel TDK 30 4L и TSS Diesel TDK 66 4LT, установленных на имеющихся у Заказчика дизель-генераторных установках. Тип: сменный, полнопоточный. Предназначен для очистки моторного масла от механических примесей и продуктов износа. Резьба: М20×1,5. Фильтр должен обеспечивать необходимую степень фильтрации, герметичность и надежность при эксплуатации дизель-генераторной установки. Совместимость с указанными моделями двигателей обязательна. Допускается применение эквивалентного фильтра при условии полного соответствия техническим, присоединительным и эксплуатационным характеристикам требуемой детали. Фильтр должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в заводской упаковке. (Запасные части ЖГВ)