Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18008442-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық шарттарға сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88445609-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автомат 250А
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614630100, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а.,
Жеткізу мерзімі:	Келісімшарт бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	250А қуат автоматы. Полюстер саны-3Р. Разрядтау түрі-Термомагниттік (TM-D), реттеуге мүмкіндігі жоқ бекітілген қондырғылары бар. Номиналды ток (In) -250 А (+40 °C / +50 °C температурада). Номиналды жұмыс кернеуі (Ue)-550 В айнымалы токқа дейін (50/60 Гц). Номиналды оқшаулау кернеуі (Ui)-690 В айнымалы ток (50/60 Гц). Импульстік кернеу (Uimp) -6 кВ. Жұмыс өшіру қабілеті -18 кА. Шекті өшіру қабілеті-36 кА. Өлшемдері (ВхШхГ) -165 × 105 × 60 мм. Полюстер арасындағы қадам-35 мм. Салмағы-1,58 кг. Басқару түрі-Ауыстырғыш (басқару тетігі). Қосылу-Алдыңғы бекіту (шиналар немесе кабель ұштары). Тозуға төзімділік - 10 000 цикл. Соққыға төзімділік-IK07. Стандарттар-EN 60947-1. Шығарылған жылы-кемінде 2026 жыл. Кепілдік - кем дегенде 12 ай. Жеткізуді өнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде жүзеге асырады. Өнім жаңа болуы керек, зауыттық майлауда, қаптамада ақаулар болмауы керек және техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі керек. Жеткізуші есебінен жеткізу және түсіру. 12 айға техникалық паспорт пен кепілдік паспортын ұсыну. Жеткізу орны: Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан ауылы, Жүргенбаев көшесі, 65 квартал, № 1251 учаске, "Найман" сорғы станциясы. Ескерту: Тауар қатаң техникалық ерекшелік бойынша қабылданады. Сәйкес келмеген жағдайда тауар қабылданбайды.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18008442-1
Наименование закупки:	Приобретение товара согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88445609-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	Автомат 250А
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614630100, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка,
Срок поставки:	По договору
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Силовой автомат 250А. Количество полюсов-3Р. Тип расцепителя-Термомагнитный (TM-D) с фиксированными уставками без возможности регулировки. Номинальный ток (In)-250 А (при температуре +40 °C / +50 °C). Номинальное рабочее напряжение (Ue)-До 550 В АС (50/60 Гц). Номинальное напряжение изоляции (Ui)-690 В АС (50/60 Гц). Импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp)-6 кВ. Рабочая отключающая способность -18 кА . Предельная отключающая способность-36 кА. Габариты (В×Ш×Г)-165×105×60 мм. Шаг между полюсами-35 мм. Вес-1,58 кг. Тип управления-Тумблер (рычаг управления). Подключение-Переднее присоединение (шины или кабельные наконечники). Износостойкость-10 000 циклов. Ударопрочность-IK07. Стандарты-EN 60947-1. Год выпуска-не менее 2026 год. Гарантия-не менее 12 месяцев. Поставка осуществляется поставщиком в течении 15 календарных дней со подписания договора. Товар должен быть новым, без дефектов в заводской смазке, в упаковке и должен соответствовать техническим характеристикам. Доставка и выгрузка за счет поставщика. Предоставление технического паспорта и гарантийного паспорта на 12 месяцев. Место доставки: Туркестанская область, Ордабасинский район, село Темирлан, ул. Жургенбаева, 65 квартал, участок №1251, насосная станция "Найман". Примечание: Товар принимается строго по технической спецификации. В случае несоответствия товар не принимается.