Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17498476-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200069-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Термоотырғыш түтікше
Лоттың сипаттауы:	жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЖЭО-1 үшін Термошөгінді түтікше 18
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Оқшаулауға және коррозияға қарсы қорғауға арналған байланыстыру, кәбілдерді бандаждау және сымдар. Қолданудың негізгі саласы - оқшаулау ток өткізгіш сымдар. Материал: Полиэтилен Жұмыс температура: -55.. 105 °С Ішкі. диаметрі термоөңдеуге дейін: 18 мм Ішкі. диаметрі: 8 мм МемСТ 17675-87. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17498476-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200069-ЗЦП1
Наименование лота:	Трубка термоусаживающаяся
Описание лота:	для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена
Дополнительное описание лота:	Термоусадочная трубка 18 для ТЭЦ-1
Количество:	6
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Предназначена для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов. Основная сфера применения – изоляция токоведущих проводов. Материал: Полиэтилен Рабочая температура: -55..105 °С Внутр. диаметр до термоусадки: 18 мм Внутр. диаметр после термоусадки: 8 мм.Электрическая прочность: не менее 15–18 кВ/мм. ГОСТ 17675-87. Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года"