Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17498476-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200043-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы
Лоттың сипаттауы:	кернеу трансформаторлары үшін, ұсақ түйірлік кварцтық толтырғышпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЖЭО-1 үшін ПР-2 6-10 А сақтандырғышы
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"ПР-2 6-10А. П - сақтандырғыш, Р - жиналмалы, 2 - нөмірі Балқыту қондырғысының номиналды тогы 6А- 10А. ПР-2 сақтандырғыштары: - желілердегі жұмыс үшін 220 в номиналды кернеуге ауыспалы токтың 50-ден 60 Гц-ге дейінгі жиіліктер диапазоны тұрақты ток; - ауыспалы желіде жұмыс істеу үшін 500 в 50 және 60 Гц жиіліктер диапазоны және 440 В аспайтын кернеу, МЕМСТ 31196.2.1-2012, Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17498476-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200043-ЗЦП1
Наименование лота:	Предохранитель переменного тока
Описание лота:	для трансформаторов напряжения, с мелкозернистым кварцевым наполнителем
Дополнительное описание лота:	Предохранитель ПР-2 6-10 А для ТЭЦ-1
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"ПР-2 6-10А. П - предохранитель, Р - разборный, 2 - номер разработки, Номинальный ток плавкой вставки 6А- 10А. Предохранители ПР-2 должны изготавливаться: По номинальному напряжению: - на 220 в для работы в сетях переменного тока диапазон частот от 50 до 60 Гц и в сетях постоянного тока; - на 500 в для работы в сети переменного тока диапазон частот 50 и 60 Гц и в сетях постоянного тока при напряжении не более 440 В. ГОСТ 31196.2.1-2012.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года."