Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17976469-1
Сатып алудың атауы:	КОСқа арналған материалдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88612048-3ЦП2
Лоттың атауы:	Тоқтетік
Лоттың сипаттауы:	ашалы, екі орынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қос сыртқы Розетка (ақ)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қос сыртқы Розетка (ақ). Орнату түрі: үстеме (ашық орнату). Кернеу және ток: стандартты кернеу 220-250 В, номиналды ток 16а дейін көтеріледі (қосылу қуаты әдетте 3500-3600 Вт дейін). Жерге қосу:жерге қосу түйреуішімен (F түрі) және жерге қосылмаған. Қорғау дәрежесі (IP): Құрғақ бөлмелер үшін (гараж, жертөле) — IP20 / IP22. Ылғалды жерлер мен көшелер үшін — IP54 және одан жоғары (көбінесе қорғаныс мөлдір қақпағымен бірге келеді). ГОСТ 7396.1-89.2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады.Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17976469-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для КОС
Номер лота:	№ 88612048-3ЦП2
Наименование лота:	Розетка
Описание лота:	штепсельная, двухместная
Дополнительное описание лота:	Розетка двойная наружная (белый)
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Розетка двойная наружная (белый). Тип монтажа: накладной (открытая установка). Напряжение и ток: стандартное напряжение 220–250 В, номинальный ток завышен до 16А (мощность подключения обычно до 3500–3600 Вт). Заземление: бывают с заземляющим контактом (тип F) и без заземления. Степень защиты (IP): Для сухих помещений (гараж, подвал) — IP20 / IP22. Для влажных мест и улицы — от IP54 и выше (часто идут с защитной прозрачной крышкой). ГОСТ 7396.1-89.Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставки товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок.Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей».