Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18009312-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 88730655-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық есептеуіші
Лоттың сипаттауы:	механикалық өлшемдік құрылғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пуско-наладке прибора учета тепла с заменой тепловычеслителя для сш №49 (с установкой)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. №49 мектеп гимназиясы, 10 микр Аса 27А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тексеру актісіне сәйкес " Таразтрансэнерго "МКК нұсқамасы мынадай болып белгіленді;" ТВ-7 "маркалы жылуды есепке алу аспабынан көрсеткіштерді алуда кірісі күні мен уақыты нақты күнге уақытқа сәйкес келмейді, бір айда тұтынылған жылу энергиясы бойынша авхивтік деректер жоқ. №49 ОМ (орнатумен), Тараз қаласы №49 мектеп гимназиясы үшін жылу есептегішті ауыстыра отырып, жылуды есепке алу аспабын іске қосу-баптау, 10 мкр Аса 27а.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18009312-1
Наименование закупки:	Согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88730655-ЗЦП1
Наименование лота:	Счетчик жидкости
Описание лота:	с механическим отсчетным устройством
Дополнительное описание лота:	Пуско-наладке прибора учета тепла с заменой тепловычеслителя для сш №49 (с установкой)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз школа гимназия №49, 10 микр Аса 27А
Срок поставки:	со дня вступлению в силу договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Согласно акта обследование предписание ГКП "Таразтрансэнерго" было установлено следующе; Входе снятия показаний с прибора учета тепла марки "ТВ-7" Дата и время не соответствует фактической дате м времени, отсутствуют авхивные данные по потребленной тепловой энергии за месяц. Пуско-наладке прибора учета тепла с заменой тепловычеслителя для сш №49 (с установкой), г.Тараз школа гимназия №49, 10 микр Аса 27А