Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17376967-1
Сатып алудың атауы:	Электротехникалық тауарлар (УГ)
Лоттың нөмірі:	№ 82075348-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы АВВГнг-LS, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель АВВГ 2*2,5 (УГ)
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	632800000, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ә. Абай облысы, Семей қаласы, Сеченов көшесі 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	АВВГ 2 * 2,5 кабелі А-алюминий өткізгіш тамырлармен; В-ПВХ пластиктен жасалған оқшаулағыш қабат; В-поливинилхлоридтің сыртқы қабығы; Г-қорғаныс жабыны жоқ" жалаңаш " кабель; 2-өткізгіш шыбықтардың саны; 2,5 мм2 – күштік өзектердің көлденең қимасының ауданы. АВВГ 2 * 2,5 кабелі Тапсырыс берушімен келісілсін. Өнім беруші ұсынатын міндетті құжаттардың тізбесі: 1. ГОСТ 16442-80 стандарттарына сәйкестігі 2. Сәйкестік сертификаты Жеткізу мекенжайы: Абай облысы, Семей қаласы, Сеченов көшесі 1, шаруашылық қоймасы. Жұмыс уақытында 8: 00-ден 17:00-ге дейін

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17376967-1
Наименование закупки:	Электротехнические товары (УГ)
Номер лота:	№ 82075348-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка АВВГнг-LS, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель АВВГ 2*2,5 (УГ)
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	632800000, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А. Область Абай, г.Семей, ул. Сеченова 1
Срок поставки:	в течение 20календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель АВВГ 2*2,5 А – с алюминиевыми токопроводящими жилами; В – изоляционный слой из ПВХ пластикатов; В – наружная оболочка из поливинилхлорида; Г – «голый» кабель без защитного покрова; 2 – число токопроводных стержней; 2,5 мм2 – площадь поперечного сечения силовых жил. Кабель АВВГ 2*2,5 согласовать с Заказчиком. Перечень обязательных документов, предоставляемых Поставщиком: 1. Соответствие стандартам ГОСТ 16442-80 2. Сертификат соответствия Адрес доставки: область Абай, г. Семей, ул. Сеченова 1, хозяйственный склад. В рабочее время с 8:00 до 17:00