Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17540953-1
Сатып алудың атауы:	Өндірістік қажеттілікке байланысты құралдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87123970-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	тармақтаушы қысқыш
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. Қ.Сарыбөпева к-сі,, 2
Жеткізу мерзімі:	Со дня вступления в силу договора в течение 15 календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Суық сумен жабдықтау жүйесінің полиэтилен құбырынан тармақталу құрылғысына арналған Ø110 × 32 мм ПНД құбырға арналған отырғыш. Құбырдың негізгі диаметрі - 110 мм, тармақтың диаметрі - 32 мм. Материал - сумен жабдықтау жүйелеріне арналған PE80/PE100 полиэтилені. Конструкция ПНД құбырымен сенімді және герметикалық қосылуды қамтамасыз етуі тиіс. Жұмыс қысымы - бұйымның конструкциясы сәйкес келген жағдайда PN16. Бұйым судың, коррозияның және пайдалану жүктемелерінің әсеріне төзімді болуы тиіс. Жаңа, бұрын пайдаланылмаған тауар. МЕМСТ 32415-2013

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17540953-1
Наименование закупки:	Приобретение оборудования в зависимости от производственной потребности
Номер лота:	№ 87123970-ЗЦП1
Наименование лота:	Фитинг
Описание лота:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание лота:	Седелка для труб
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен Қ.Сарыбөпева к-сі,, 2
Срок поставки:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Седелка для ПНД трубы Ø110×32 мм, предназначенная для устройства ответвления от полиэтиленового трубопровода системы холодного водоснабжения. Основной диаметр трубы — 110 мм, диаметр ответвления — 32 мм. Материал — полиэтилен PE80/PE100, предназначенный для систем водоснабжения. Конструкция должна обеспечивать надежное и герметичное соединение с ПНД трубой. Рабочее давление — PN16, при условии соответствия конструкции изделия. Изделие должно быть устойчивым к воздействию воды, коррозии и эксплуатационным нагрузкам. Товар новый, не бывший в эксплуатации. ГОСТ 32415-2013