Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17427879-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200031-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	кәбілдік, қалайыланған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЖЭО-1 үшін алюминий 35 ұшы
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мыс құлақтар көлденең қимасы 35 мм^2 мыс өткізгіштері бар сымдар мен кабельдерді аяқтау үшін қолданылады. Құлақтарды қысу процесі арқылы өткізгіштерге бекітеді. Жабын электролиттік қалайылау болып табылады. Құлақтарда кабель өткізгішін құлақтың құйрығына енгізу тереңдігін басқаруға арналған технологиялық терезе бар. Олар М2 жіксіз мыс түтіктерінен DIN стандарттарына сәйкес, ГОСТ 617-2006 жасалған.Сапа сертификатының болуы.Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17427879-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200031-ЗЦП3
Наименование лота:	Наконечник
Описание лота:	кабельный, луженый
Дополнительное описание лота:	Наконечник алюминиевый 35 для ТЭЦ-1
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наконечник медный применяется для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением 35 кв.мм. Наконечники закрепляются на жилах методом опрессовки. Покрытие - электролитическое лужение. Наконечники имеют технологическое окно для контроля глубины захода кабельной жилы в хвостовик наконечника. Изготавливаются по стандарту DIN из цельнотянутой медной трубы марки М2, ГОСТ 617-2006..Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.